

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРп 81-05-01-2001

Сборник 1. Электротехнические устройства

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

ФЕРп части 1 «Электротехнические устройства» предназначены для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ по электротехническим устройствам.

1.1.1. Расценки части 1 разработаны исходя из сложности серийно выпускаемых и освоенных промышленностью электротехнических устройств, в соответствии с требованиями и технической документации на изготовление и поставку электротехнических устройств.

1.1.2. ФЕРп части 1 рассчитаны исходя из следующих условий:

электрооборудование отечественное, серийное, не требует доводки предприятием-изготовителем, а срок его хранения на складе не превышает нормативного;

объем пусконаладочных работ и испытаний оборудования соответствует требованиям норм приемо-сдаточных испытаний;

дефекты электрооборудования, выявленные при производстве пусконаладочных работ, устраняются заказчиком;

режимы работы электрооборудования в процессе пусконаладочных работ обеспечиваются заказчиком в соответствии с согласованными графиками и программами;

пусконаладочные работы выполняются квалифицированным наладочным персоналом специализированных организаций;

пусконаладочные работы проводятся не во вредных условиях труда и при положительной температуре окружающей среды;

продолжительность оформления специальных допусков не учитывается.

1.1.3. В расценках части 1 учтены затраты на один технологический цикл пусконаладочных работ.

1.1.4. В ФЕРп части 1 не учтены затраты на:

составление технического отчета, а также сметной документации;

составление технических инструкций по эксплуатации электрооборудования и систем;

составление программ индивидуальных и комплексных испытаний электрооборудования и систем;

проверку соответствия монтажных схем принципиальным схемам и внесение изменений в монтажные схемы;

составление принципиальных, монтажных, развернутых схем и чертежей;

участие в испытаниях электрооборудования (по поручению заказчика), проводимых предприятием-изготовителем;

прокладку временных сетей электроснабжения для выполнения пусконаладочных работ;

частичный или полный перемонтаж шкафов, панелей, пультов;

ревизию электрооборудования;

ремонт и замену неисправного электрооборудования, ячеек, блоков;

метрологическую аттестацию измерительных каналов и систем;

дежурства наладочного персонала, организованные заказчиком;

обучение эксплуатационного персонала;

техническое (сервисное) обслуживание электрооборудования и систем.

1.1.5. При повторном выполнении пусконаладочных работ, осуществляемом до подписания акта об окончании работ, затраты определяются по соответствующим расценкам с коэффициентом 0,5.

Под повторным выполнением пусконаладочных работ следует понимать работы, вызванные изменением технологического процесса, режима работы оборудования, что связано с частичным изменением проекта, а также вынужденной заменой оборудования. Необходимость в повторном выполнении работ должна подтверждаться обоснованным заданием (письмом) заказчика.

1.1.6. При выполнении пусконаладочных работ на высоте св. 2 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений) к расценкам применяются коэффициенты:

при высоте св. 2 до 8 м – 1,1;

при высоте св. 8 м – 1,2.

1.1.7. При выполнении пусконаладочных работ по опытно-промышленному, неосвоенному оборудованию затраты определяются по ФЕРп части 1 для аналогичного оборудования (близкого по конструкции и технологическому назначению) с коэффициентом 1,2, а при отсутствии аналога – на основании индивидуальной единичной расценки, утвержденной заказчиком.

1.1.8. При расчетах за выполненные работы, когда договором предусматривается промежуточная оплата, следует руководствоваться структурой пусконаладочных работ, приведенной в приложении 1.1.

1.1.9. Термины и их определения, использованные в ФЕРп части 1, приведены в приложении 1.2.

1.1.10. В ФЕРп части 1 отдела 1 приведены расценки на пусконаладочные работы для генераторов, компенсаторов промышленной частоты и их систем возбуждения.

1.1.11. В расценках отдела 1 учтены затраты на:

проверку и снятие характеристик электрических машин, измерительных трансформаторов тока и напряжения, установленных на выводах электрических машин;

проверку и снятие характеристик преобразовательных трансформаторов и трансформаторов собственных нужд систем возбуждения, вращающихся и статических преобразователей и их систем управления, разрядников и устройств защиты от перенапряжения, силовых контакторов и гасительных сопротивлений, автоматов гашения поля (АГП) и их цепей управления, устройств начального возбуждения;

проверку схем вторичной коммутации, не входящих в схему управления коммутационным аппаратом;

наладочные работы по пусковым программам при первом включении оборудования под напряжение;

опробование на холостом ходу и под нагрузкой.

1.1.12. В расценках на пусконаладочные работы для систем возбуждения (раздел 2), кроме предусмотренных в п. 1.1.11., учтены затраты на:

проверку основных параметров и характеристик систем возбуждения в целом;

снятие характеристик возбудителя при нагрузке на ротор генератора или на эквивалентное сопротивление и согласование работы групп двухгрупповых систем возбуждения;

настройку устройств защиты от перенапряжений и защиты от перегрузки;

проверку распределения токов и напряжений по группам, фазам и вентилям;

проверку гашения поля изменением полярности напряжения возбудителя и с помощью АГП при различных значениях тока возбуждения, определение динамических показателей переходного процесса;

наладку устройств дистанционного управления в различных режимах и определение их диапазона изменения;

обеспечение устойчивой работы системы возбуждения во всем диапазоне изменения нагрузки генератора;

настройку переходных процессов в режиме перевода возбуждения генератора с рабочей системы на резервную и обратно;

настройку переходных процессов в режиме потребления генератором реактивной мощности при вступлении в работу устройств ограничения минимального возбуждения.

1.1.13. В ФЕРп части 1 отдела 1 не учтены и должны определяться дополнительно по расценкам других отделов затраты на пусконаладочные работы для:

коммутационных аппаратов и их схем вторичной коммутации – по отделу 3;

устройств релейной защиты – по отделу 4;

схем синхронизации генераторов, автоматических регуляторов возбуждения, устройств ограничения параметров, устройств в системах автоматической регистрации процессов, исполнительных устройств противоаварийной автоматики – по отделу 5;

устройств систем напряжения и оперативного тока – по отделу 6;

устройств резервного питания и устройств ввода изменения угла регулирования – по отделам 8 и 9;

устройств и схем сигнализации – по отделу 10;

измерений на кабелях и в электроустановках – по отделу 11;

испытаний повышенным напряжением – по отделу 12;

опробований взаимодействия схем вторичной коммутации устройств релейной защиты (раздел 1 отдела 4) и коммутационных аппаратов в комплексе – по отделу 13.

1.1.14. В ФЕРп части 1 отдела 1 не учтены и должны определяться дополнительно по соответствующим ФЕРп затраты на пусконаладочные работы для:

систем водородного, водяного и масляного охлаждения;

устройств контроля температурного режима;

устройств, входящих в автоматизированные системы управления технологическими процессами.

1.1.15. В расценках раздела 2 отдела 1 затраты на пусконаладочные работы исчислены исходя из наличия одного вентиля в плече преобразователя. При наличии большего числа вентилях, включенных последовательно или параллельно, расценки следует корректировать в соответствии с п. 1.1.61 общих положений.

1.1.16. Затраты на пусконаладочные работы по неререверсивной бесщеточной системе возбуждения синхронного компенсатора следует принимать по расценкам табл. 01-01-019 с коэффициентом 0,7.

1.1.17. В ФЕРп части 1 отдела 2 приведены расценки на пусконаладочные работы для силовых трансформаторов (автотрансформаторов, реакторов, дугогасительных катушек), их переключающих устройств и измерительных трансформаторов.

1.1.18. В расценках части 1 отдела 2 учтены затраты на:

проверку и снятие характеристик обмоток трансформатора;
измерения характеристик изоляции;
проверку устройств вторичной коммутации трансформатора до первого промежуточного клеммного ряда зажимов вне трансформатора;
испытание вводов;
проверку устройств переключения напряжения трансформатора под нагрузкой;
проверку газовой защиты силовых трансформаторов замыканием выходных зажимов контактов реле;
фазировку обмоток трансформатора.

1.1.19. В ФЕРп части 1 отдела 2 не учтены и должны определяться дополнительно по расценкам других отделов затраты на пусконаладочные работы для:

коммутационных аппаратов и их схем вторичной коммутации – по отделу 3;
устройств релейной защиты трансформатора – по отделу 4;
устройств системы контроля изоляции вводов – по отделу 4;
систем автоматического регулирования напряжения трансформатора – по отделу 5;
устройств систем напряжения и оперативного тока – по отделу 6;
электроприводов механизмов переключающих устройств, выносной системы охлаждения и водоснабжения систем охлаждения трансформатора – по отделам 7 и 9;
устройств и схем сигнализации – по отделу 10;
измерений на кабелях и в электроустановках – по отделу 11;
испытаний повышенным напряжением электрооборудования и их схем вторичной коммутации – по отделу 12;
опробований взаимодействия схем вторичной коммутации устройств релейной защиты (отдел 4 раздел 1) и коммутационных аппаратов в комплексе – по отделу 13.

1.1.20. Затраты на пусконаладочные работы для встроенных трансформаторов тока не учтены и должны определяться дополнительно по расценкам табл. 01-02-017.

1.1.21. Затраты на пусконаладочные работы для масляных реакторов и дугогасительных катушек определяются по расценкам табл. 01-02-004.

1.1.22. В ФЕРп части 1 отдела 3 приведены расценки на пусконаладочные работы для коммутационных аппаратов и их схем вторичной коммутации.

1.1.23. В расценках отдела 3 учтены затраты на:

проверку и снятие электрических характеристик аппаратов;
измерение временных и скоростных характеристик аппаратов;
измерение тангенса угла диэлектрических потерь смонтированных аппаратов;
измерение параметров шунтирующих резисторов;
измерение параметров регулировки и настройки пневмомеханической системы выключателя;
проверку токовых цепей защит, измерения и учета, а также схем управления и сигнализации, относящихся непосредственно к коммутационному аппарату (до первого ряда клеммных зажимов вне аппарата);
проверку схемы вторичной коммутации контакторов, магнитных пускателей, сигнализаторов положения коммутационного аппарата, показывающих приборов, промежуточных реле, ключей управления, участвующих в схеме управления коммутационным аппаратом (включая первый пульт управления или первую панель защиты).

1.1.24. В ФЕРп части 1 отдела 3 не учтены и должны определяться дополнительно затраты на:

проверку встроенных и выносных трансформаторов тока – по отделу 2;
измерение параметров делительных конденсаторов – по отделу 11;
испытания повышенным напряжением аппаратов и их схем вторичной коммутации – по отделу 12;
проверку схем вторичной коммутации пускателей, промежуточных реле, ключей автоматического управления и блокировок, связанных общей схемой автоматического управления коммутационным аппаратом, участвующим в системах автоматического управления или регулирования (САУ или САР), по отделу 9;
опробование взаимодействия коммутационных аппаратов и схем вторичной коммутации устройств релейной защиты и автоматики в комплексе – по отделу 13;
измерения и испытания, вызванные изменениями регулировок, заменой дефектных деталей или неудовлетворительными изоляционными характеристиками электрооборудования.

1.1.25. В расценках табл. 01-03-001, 01-03-002 учтены затраты на проверку срабатывания расцепителей; при невыполнении проверки срабатывания расцепителей к указанным расценкам следует применять коэффициент 0,5.

1.1.26. В расценках для аппаратов напряжением свыше 1 кВ, в которых не указывается количество полюсов, учтены затраты на пусконаладочные работы для коммутационных аппаратов в трехфазном исполнении.

1.1.27. В расценках табл. 01-03-002 учтены затраты на проверку трехполюсного автоматического воздушного выключателя напряжением до 1 кВ; при проверке двухполюсного или шестиполюсного автоматического выключателя к указанным расценкам следует применять, соответственно, коэффициент 0,8 или 1,4.

1.1.28. В расценках табл. 01-03-005 учтены затраты на пусконаладочные работы для разъединителей из условия наличия двух заземляющих ножей; при одном заземляющем ноже к указанным расценкам следует применять коэффициент 0,85.

1.1.29. В расценках табл. 01-03-022 затраты на проверку магистрали питания обогрева выключателя не учтены и должны определяться дополнительно по расценкам табл. 01-06-021.

1.1.30. В ФЕРп части 1 отдела 4 приведены расценки на пусконаладочные работы для отдельных комплектных панелей, устройств и комплектов релейной защиты, а также высокочастотных устройств защиты линий электропередачи.

1.1.31. В расценках отдела 4 учтены затраты на:

проверку электрических характеристик аппаратуры релейной защиты;

настройку установок защиты;

проверку взаимодействия элементов схемы, в том числе после настройки установок защиты.

1.1.32. В ФЕРп части 1 отдела 4 не учтены и должны определяться дополнительно по расценкам других отделов затраты на пусконаладочные работы для:

схем вторичной коммутации коммутационного аппарата – по отделу 3;

разводки токовых цепей, цепей напряжения, оперативного тока и сигнализации – по отделу 6;

испытания повышенным напряжением устройств защиты и их схем вторичной коммутации – по отделу 12;

опробования взаимодействия схем вторичной коммутации устройств релейной защиты и автоматики и коммутационных аппаратов в комплексе – по отделу 13.

1.1.33. В расценках по дифференциальным защитам шин (ДЗШ) и устройствам резервирования отказа выключателя (УРОВ) учтены затраты на наладку элементов защит шин с четырьмя присоединениями; затраты на наладку элементов ДЗШ и УРОВ каждого последующего присоединения определяются применением к расценкам коэффициента 0,1.

1.1.34. В расценках на работы по защитам обходных выключателей учтены затраты на настройку рабочих установок защит для одной линии (присоединения); затраты на настройку рабочих установок защиты для каждой последующей линии (присоединения) определяются применением к расценкам коэффициента 0,25.

1.1.35. В расценках на пусконаладочные работы по максимальным токовым защитам прямого действия табл. 01-04-001 учтены затраты на наладку реле с выдержкой времени; затраты на наладку защит без выдержки времени определяются по указанным расценкам с коэффициентом 0,8.

1.1.36. В ФЕРп части 1 отдела 5 приведены расценки на пусконаладочные работы по устройствам автоматического регулирования возбуждения, синхронизации, станционной (подстанционной) и системной противоаварийной автоматики.

1.1.37. В расценках отдела 5 учтены затраты на:

проверку на функционирование отдельных узлов устройств, настройку выходных параметров узлов рабочими органами регулирования;

снятие статических и динамических характеристик устройств от посторонних источников питания;

настройку динамических характеристик замкнутых систем регулирования с целью достижения требуемых показателей;

опробование схем вторичной коммутации;

настройку устройств совместно с силовым оборудованием на холостом ходу и под нагрузкой.

1.1.38. В расценках для устройств отключения генераторов учтены затраты на работы, выполняемые в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей, по:

определению числа отключаемых генераторов;

объединению шинок отключаемых генераторов и фиксации команды на отключение генераторов;

наладке устройств и схем сигнализации;

наладке устройств балансировки мощности;

наладке устройств форсировки и разгрузки продольной компенсации;

наладке устройств отключения реакторов.

1.1.39. В расценках части 1 отдела 5 не учтены и должны определяться дополнительно затраты на:

измерения на кабелях и в электроустановках – по отделу 11;

испытания повышенным напряжением – по отделу 12;

опробования взаимодействия автоматических устройств и схем вторичной коммутации устройств релейной защиты в комплексе – по отделу 13.

1.1.40. Расценка 01-05-010-01 применяется только в случае автономной наладки устройства пуска осциллографа УПО.

1.1.41. В расценке 01-05-011-01 для панели автоматического пуска осциллографа ЭПО-1077 учтены затраты на наладку устройства пуска осциллографа УПО.

1.1.42. Затраты на пусконаладочные работы по синхронизации генераторов напряжением до 1 кВ определяются по расценке табл. 01-05-027 с коэффициентом 0,7.

1.1.43. В расценке 01-05-028-04 учтены затраты для одной программной приставки. Для каждой последующей программной приставки расценка принимается с коэффициентом 0,2.

1.1.44. В ФЕРп части 1 отдела 6 приведены расценки на пусконаладочные работы по системам вторичных цепей напряжения и оперативного тока, а также по устройствам питания этих систем.

1.1.45. В расценках отдела 6 учтены затраты на:

проверку и настройку устройств контроля оперативного напряжения и устройств измерения изоляции цепей оперативного напряжения;

проверку и настройку отдельных узлов и агрегатов;

снятие электрических характеристик устройств и агрегатов при работе на холостом ходу и под нагрузкой (по стационарным аккумуляторным батареям и устройствам питания);

проверку разводки по распредустройствам, ячейкам, шкафам, панелям шин всех назначений: управления (переменного и постоянного оперативного тока), аварийной, предупредительной и технологической сигнализации, синхронизации, учета и измерения, защиты минимального напряжения, питания регистрирующих приборов и токовых цепей.

1.1.46. В ФЕРп части 1 отдела 6 не учтены и должны определяться дополнительно затраты на пусконаладочные работы для:

- автоматических выключателей – по отделу 3;
- измерений на кабелях и в электроустановках – по отделу 11;
- испытаний повышенным напряжением – по отделу 12.

1.1.47. В табл. 01-06-021, 01-06-022 приведены расценки на пусконаладочные работы по трехпроводной системе, питающейся от одного коммутационного аппарата (одной группы предохранителей). Затраты для двухпроводной и четырехпроводной систем разводки следует определять по табл. 01-06-021, 01-06-022 с коэффициентами, соответственно 0,7 и 1,3.

1.1.48. Затраты по проверке вторичных цепей однофазного трансформатора напряжения определяются по расценке 3 табл. 01-06-020 с коэффициентом 0,5.

1.1.49. В ФЕРп части 1 отдела 7 приведены расценки на пусконаладочные работы для асинхронных и синхронных электродвигателей, а также электрических машин постоянного тока.

1.1.50. В расценках отдела 7 учтены затраты на:

- определение возможности включения электрических машин без сушки с измерением коэффициента абсорбции;
- измерение и выбор ступеней пускорегулировочных резисторов в цепи ротора или якоря электрической машины;
- снятие электрических характеристик;
- проверку установки щеток на нейтрали и степени их искрения на коллекторе;
- опробование электрических машин на холостом ходу и под нагрузкой.

1.1.51. В ФЕРп части 1 отдела 7 не учтены и должны определяться дополнительно затраты на пусконаладочные работы для:

- коммутационных аппаратов – по отделу 3;
- измерений на кабелях и в электроустановках – по отделу 11;
- испытаний повышенным напряжением – по отделу 12.

1.1.52. Затраты на пусконаладочные работы для сельсинов следует определять по расценкам табл. 01-09-002.

1.1.53. Расценки для тиристорных систем возбуждения синхронных электродвигателей определяются суммированием затрат по таблицам разделов 1, 8 и 9.

1.1.54. Затраты на пусконаладочные работы для многоскоростных электродвигателей следует определять по расценкам табл. 01-07-001 и 01-07-002 с коэффициентом 1,6.

1.1.55. Затраты на пусконаладочные работы для генераторов не промышленной частоты следует определять по расценкам табл. 01-07-002.

1.1.56. Затраты на пусконаладочные работы для электромашинных усилителей следует определять по расценкам табл. 01-07-003 с коэффициентом 2.

1.1.57. Затраты на пусконаладочные работы для электроаппаратов (соленоид электромагнитный, электромагнитная муфта, электромагнит подъема и т.п.) следует определять по расценкам табл. 01-07-003 с коэффициентом 0,6.

1.1.58. В ФЕРп части 1 отдела 8 приведены расценки на пусконаладочные работы для управляемых и неуправляемых вентильных преобразователей, тиристорных устройств коммутации и других преобразовательных устройств.

1.1.59. В расценках отдела 8 учтены затраты на:

- проверку схем управления преобразователем на функционирование в соответствии с техническими условиями и их настройку;
- настройку и проверку защит преобразователя;
- фазировку силовой схемы с системой управления преобразователем, а также с сетью;
- проверку устройств сигнализации и контроля работы плеч преобразователя;
- снятие электрических характеристик преобразователей;
- опробование на холостом ходу и под нагрузкой во всем диапазоне регулирования.

1.1.60. В ФЕРп части 1 отдела 8 не учтены и должны определяться дополнительно затраты на пусконаладочные работы для:

- преобразовательных трансформаторов – по отделу 2;
- коммутационных аппаратов в схемах электроснабжения преобразователя – по отделу 3;
- устройств релейной защиты питающей линии, а также защиты электродвигателей – по отделу 4;
- электроприводов механизмов системы охлаждения преобразователя – по отделу 7;
- систем автоматического управления и регулирования в схеме преобразователя – по отделу 9;
- испытаний повышенным напряжением – по отделу 12.

1.1.61. Расценки на пусконаладочные работы для тиристорных преобразователей рассчитаны для трехфазной мостовой схемы. Для однофазной мостовой схемы к расценкам табл. с 01-08-020 по 01-08-023 следует применять коэффициент 0,8; для трехфазной нулевой схемы – коэффициент 0,6; для тиристорных преобразователей с одним вентилем – коэффициент 0,3.

В расценках на пусконаладочные работы по преобразователю учтено наличие одного вентиля в плече; при наличии в плече преобразователя большего числа вентилях, включенных последовательно или параллельно, расценка исчисляется с коэффициентом 0,05 за каждый дополнительный ventиль.

1.1.62. Расценки на пусконаладочные работы для тиристорных преобразователей рассчитаны для симметричной мостовой схемы. Расценки для несимметричной (полууправляемой) схемы следует определять по расценкам табл. с 01-08-020 по 01-08-023 с коэффициентом 0,8.

1.1.63. В ФЕРп части 1 отдела 9 приведены расценки на пусконаладочные работы для локальных устройств автоматики и систем автоматического управления и регулирования электроприводов.

1.1.64. В расценках отдела 9 учтены затраты на следующие работы, выполняемые в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей:

- наладку коммутационных устройств низкого напряжения (пускателей, контакторов, ключей автоматического управления и блокировок, промежуточных реле и др.), связанных одной схемой (релейно-контакторной, бесконтактной) автоматического управления или регулирования электропривода; проверку цепей вторичной коммутации к ним;

- проверку элементов систем автоматического управления и регулирования на функционирование, регулировку параметров и снятие характеристик с помощью органов настройки на соответствие техническим условиям;

- проверку работы элементов локальных устройств или систем автоматического управления и регулирования в общей схеме управления электропривода;

- согласование характеристик элементов и функциональных групп систем автоматического управления и регулирования;

- настройку выходных параметров функциональных групп с помощью органов настройки;

- проверку кабельных связей системы управления и регулирования между отдельными устройствами и функциональными группами;

- проверку функциональной группы и всей системы управления в целом на функционирование от поста управления с настройкой выходных параметров;

- настройку контуров регулирования с целью достижения требуемых показателей качества регулирования – устойчивости, быстродействия, точности поддержания регулируемых параметров с корректировкой параметров системы после комплексного опробования.

1.1.65. Расценки на пусконаладочные работы для систем автоматического управления и регулирования рассчитываются суммированием расценок отдела 9 на:

- наладку элементов;

- наладку функциональных групп управления (релейно-контакторных и бесконтактных);

- наладку контуров регулирования (для замкнутых систем).

1.1.66. Затраты на пусконаладочные работы для функциональных групп систем автоматического управления и регулирования рассчитываются суммированием затрат на наладку отдельных элементов по разделу 1 и собственно функциональных групп по разделу 2 отдела 9 в зависимости от суммарного количества элементов, числа «вход-выход», числа внешних блокировочных связей и количества органов настройки.

1.1.67. Затраты на пусконаладочные работы для функциональной группы, состоящей из аналоговых и дискретных элементов, следует принимать по расценкам для аналоговых групп.

1.1.68. За число «вход-выход» элементов и функциональных групп следует принимать суммарное количество сигналов «вход», подведенных извне, и сигналов «выход», отведенных в другие элементы и функциональные группы, без учета цепей и источников питания, коррекции, усилителей и внутренней коммутации.

1.1.69. Разбивка системы автоматического управления (САУ) на функциональные группы осуществляется по принципу выполнения этой группой определенной функции, независимо от конструктивного исполнения и совокупности элементов, входящих в функциональную группу.

1.1.70. За число органов настройки аналоговой функциональной группы следует принимать количество резисторов, потенциометров, масштабирующих и согласующих усилителей, с помощью которых обеспечивается настройка коэффициентов передачи только в установившемся режиме работы (в статике): за число органов настройки контура регулирования следует принимать количество резисторов, потенциометров, конденсаторов масштабирующих и согласующих усилителей, с помощью которых обеспечивается настройка требуемых показателей качества замкнутых систем регулирования в переходных режимах (в динамике).

1.1.71. При определении затрат на пусконаладочные работы для контура системы автоматического регулирования (САР) выбор расценки производится в зависимости от количества регулируемых параметров, равных числу контуров регулирования САР с учетом внутренних; к органам настройки относятся потенциометры, резисторы, конденсаторы (включенные только в данный контур), регулирование которых влияет на динамические характеристики контура.

1.1.72. Затраты на пусконаладочные работы для многоконтурных систем автоматического регулирования рассчитываются суммированием затрат на наладку первого контура по расценкам 01-09-013-01 и 01-09-013-02 и затрат на наладку каждого последующего контура по расценкам 01-09-013-03 и 01-09-013-04 отдела 9; при этом учитываются только органы настройки, которые входят в данный контур.

1.1.73. Затраты на наладку релейно-контакторной схемы управления группой механизмов определяются суммированием затрат на наладку схем управления электроприводами отдельных механизмов и затрат на наладку общей схемы управления группой механизмов.

1.1.74. При определении затрат на пусконаладочные работы для схем управления многоскоростными электродвигателями принимается одна релейно-контакторная функциональная группа управления независимо от числа ступеней скорости.

1.1.75. Затраты на пусконаладочные работы для источников питания систем автоматического управления и регулирования принимаются по расценкам:

- для источников, выполненных на полупроводниковых диодах – отдела 8 раздела 1;
- тиристорных преобразователях – отдела 8 раздела 3
- транзисторах и стабилитронах – по табл. 01-09-002.

1.1.76. В ФЕРп части 1 отдела 10 приведены расценки на пусконаладочные работы для самостоятельных схем сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) включая световой и звуковой сигналы, а также схем контроля изоляции электрической сети.

1.1.77. В расценках отдела 10 учтены затраты на:

- проверку и настройку реле и аппаратуры;
- наладку устройств мигающего света;
- опробование устройств и схем сигнализации на функционирование.

1.1.78. В расценках части 1 отдела 10 не учтены и должны определяться дополнительно затраты на пусконаладочные работы для:

- коммутационных аппаратов и их схем вторичной коммутации – по отделу 3;
- схем разводки цепей сигнализации – по отделу 6;
- датчиков, от которых сигнал поступает в схему автоматического управления – по отделу 9;
- испытаний повышенным напряжением – по отделу 12.

1.1.79. В ФЕРп части 1 отдела 11 приведены расценки на пусконаладочные работы для специальных испытаний и измерений в процессе производства работ на электрических кабелях и в электроустановках.

1.1.80. В расценках отдела 11 учтены затраты на:

- выбор метода измерения;
- сборку и разборку испытательных схем;
- обеспечение специальных мероприятий по технике безопасности на объекте испытаний (измерений);
- производство измерений.

1.1.81. В расценках с 01-11-010-02 по 01-11-010-05, 01-11-012-01, 01-11-014-01 учтены затраты на установку вспомогательных электродов и их соединение со средствами измерения и измеряемым объектом.

1.1.82. Расценки табл. 01-11-022 распространяются только на электрические машины и аппараты, установленные в силовых цепях.

1.1.83. По отделу 11 определяются затраты на пусконаладочные работы, не учтенные расценками по другим отделам ФЕРп части 1.

1.1.84. Расценка 01-11-028-01 учитывает затраты при выполнении работ для трехпроводной линии. Для двухпроводной или четырехпроводной линий затраты следует определять по расценке 01-11-028-01 с коэффициентом 0,7 и 1,3 соответственно.

1.1.85. В ФЕРп части 1 отдела 12 приведены расценки на испытания электрооборудования повышенным напряжением промышленной частоты, выпрямленным напряжением, а также испытания мегомметром.

1.1.86. В расценках отдела 12 учтены затраты на:

- выбор испытательного оборудования;
- осуществление специальных мероприятий по технике безопасности на время проведения испытаний;
- сборку и разборку испытательных схем;
- производство испытаний;
- измерение сопротивления изоляции до и после испытаний.

1.1.87. За единицу измерения «3 элемента» принят опорный изолятор, состоящий из трех, соединенных между собой элементов, или три подвесных изолятора в гирлянде.

1.1.88. В ФЕРп части 1 отдела 13 приведены расценки на пусконаладочные работы для комплексов, состоящих из отдельных взаимосвязанных устройств, механизмов или агрегатов, с целью получения на них электрических параметров или технологических режимов, предусмотренных проектом. Расценки отдела 13 применяются только при условии, что налаженные в составе электроустановки устройства или в составе агрегата механизмы, или в составе технологического комплекса агрегаты требуют совместной регулировки и настройки с целью обеспечения надежной работы для заданного проектом технологического процесса электроустановки, агрегата или технологического комплекса.

1.1.89. В расценках отдела 13 учтены затраты по настройке взаимодействия электрических схем и систем управления электрооборудованием в различных режимах на основании отраслевых правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. В состав этих работ входят:

обеспечение взаимных связей устройств в составе присоединения и агрегатов в составе технологического комплекса;

регулировка и настройка входных и выходных параметров, обеспечивающих совместную работу механизмов в составе агрегата и агрегатов в составе технологического комплекса на холостом ходу и под нагрузкой с заданными проектом технологическими режимами;

снятие необходимых характеристик устройств электроустановок или агрегатов (диапазон регулирования, статическая и динамическая устойчивость, быстроедействие и т. д.);

опробование электроустановки, механизма и агрегатов технологического комплекса по полной схеме на холостом ходу и под нагрузкой во всех режимах работы.

1.1.90. В расценках отдела 13 на пусконаладочные работы для систем диспетчерского (операторского) управления не учтены и должны определяться дополнительно затраты на наладку следующего электрооборудования:

функциональных групп управления вводными устройствами – по расценкам отдела 9;
устройств сигнализации диспетчерского (операторского) управления – по расценкам отдела 10.

1.1.91. В ФЕРп части 1 отдела 14 приведены расценки на пусконаладочные работы по электротехническим устройствам серийно выпускаемых пассажирских, грузовых и больничных лифтов с электроприводом на переменном токе, с релейно-контакторной системой управления (раздел 1), с системой управления на микроэлектронике (раздел 2) и микропроцессорных устройствах (раздел 3).

1.1.92. В расценках части 1 отдела 14 учтены затраты на выполнение полного комплекса пусконаладочных работ, включая:

изучение технической документации, подготовку рабочей программы пусконаладочных работ, подготовку необходимого парка измерительной аппаратуры, испытательного оборудования и приспособлений;

проверку состояния оборудования, правильности монтажа и качества выполненных соединений с подачей напряжения на: автоматические выключатели, контактные и бесконтактные датчики, асинхронные электродвигатели привода подъема и автоматических дверей, тормозного узла, цепи контроля состояния узлов и механизмов, направления, скорости, замедления, точной остановки, управления приводом автоматических дверей, встроенный узел температурной защиты электродвигателя подъема, аппаратуру сигнализации;

регулировку и настройку отдельных узлов и блоков электрооборудования и связей (машинное помещение – шахта – кабина);

индивидуальные испытания электротехнических устройств, узлов, цепей по полностью собранной схеме во всех режимах работы на холостом ходу и под нагрузкой с целью обеспечения требований, установленных технической документацией предприятий-изготовителей лифтов;

комплексное опробование лифтов, обеспечивающее устойчивую работу во всех режимах и объеме, предусмотренном проектом и требованиями органов технического надзора;

оформление протоколов электрических измерений, акта сдачи-приемки выполненных пусконаладочных работ и представление их в службу эксплуатации.

1.1.93. В ФЕРп части 1 отдела 14 не учтены затраты на наладку:

механической части лифтов, учитываемые в расценках на монтаж лифтов;

диспетчерской (телефонной) связи от места установки лифта до диспетчерского пункта.

1.1.94. Затраты на пусконаладочные работы по электрооборудованию дополнительной шахтной двери на лифтах с проходной кабиной определяются по расценкам на наладку электрооборудования одной остановки лифта.

1.1.95. Для пассажирских лифтов с системой группового управления (два и более лифтов) затраты принимаются по соответствующим расценкам разделов 1, 2 и 3 с коэффициентом 1,2 на каждый лифт в группе.

Например. В одной секции 12-этажного жилого дома установлены два пассажирских лифта с релейно-контакторной системой управления, грузоподъемностью до 630 кг, со скоростью движения кабины 1 м/с, с групповым управлением.

Для одного лифта затраты определяются по расценкам 01-14-001-01 и 01-14-001-03 и составляют: $(2369,89 + 74,06 \times 2) \times 1,2 = 3021,61$ руб. На одну секцию жилого дома затраты составляют: $3021,61 \times 2 = 6043,22$ руб.

1.1.96. В расценке 01-14-041-01 учтены затраты на настройку и проверку устройства электронной защиты преобразователя, проверку устройства сигнализации, снятие характеристик преобразователя и проверку работы на холостом ходу и под нагрузкой, комплексное испытание в составе лифта.

1.1.97. В расценках на пусконаладочные работы для лифтов пассажирских с системой управления на микропроцессорных устройствах, со скоростью движения 1,6 м/с (01-14-025-03 и 01-14-026-03) учтены затраты на наладку частотного преобразователя скорости лифта.

1.1.98. Затраты на пусконаладочные работы по электрооборудованию лифтов отечественного производства, не предусмотренных в отделе 14, а также лифтов иностранных фирм следует определять суммированием затрат на наладку отдельных элементов электрооборудования, определяемых по расценкам, приведенным в соответствующих отделах ФЕРп части 1, а также в ФЕРп части 2 «Автоматизированные системы управления».

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 1. Электротехнические устройства

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
Отдел 1. СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И ВОЗБУДИТЕЛИ			
Раздел 1. ГЕНЕРАТОРЫ			
Таблица ФЕРп 01-01-001 Синхронные генераторы (компенсаторы)			
Измеритель: шт			
Генератор синхронный (компенсатор) напряжением:			
01-01-001-01	до 1 кВ, мощностью до 100 кВт	607,07	45,90
01-01-001-02	до 1 кВ, мощностью свыше 100 кВт	964,18	72,90
01-01-001-03	свыше 1кВ, мощностью до 2,5 МВт (МВАр)	1 642,67	124,20
01-01-001-04	свыше 1кВ, мощностью до 12 МВт (МВАр)	2 499,72	189,00
01-01-001-05	свыше 1кВ, мощностью до 60 МВт (МВАр)	3 678,15	278,10
01-01-001-06	свыше 1кВ, мощностью до 300 МВт (МВАр)	4 928,01	372,60
01-01-001-07	свыше 1кВ, мощностью до 1000 МВт (МВАр)	5 451,75	412,20
01-01-001-08	свыше 1кВ, мощностью до 1200 МВт (МВАр)	5 773,15	436,50
Таблица ФЕРп 01-01-002 Гидрогенераторы			
Измеритель: шт			
Гидрогенератор мощностью:			
01-01-002-01	до 40 МВт	3 773,38	285,30
01-01-002-02	до 300 МВт	4 511,39	341,10
01-01-002-03	до 500 МВт	5 392,24	407,70
01-01-002-04	до 700 МВт	6 344,52	479,70
Раздел 2. СИСТЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ			
Таблица ФЕРп 01-01-013 Системы возбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ			
Измеритель: система			
Система самовозбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ с силовым фазовым компаундированием, мощность генератора:			
01-01-013-01	до 100 кВт	832,50	60,30
01-01-013-02	свыше 100 кВт	1 317,09	95,40
Система тиристорная параллельного самовозбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ, мощность генератора:			
01-01-013-03	до 100 кВт	782,80	56,70
01-01-013-04	свыше 100 кВт	1 217,69	88,20
Система независимого возбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ:			
01-01-013-05	электромашинная	534,29	38,70
01-01-013-06	диодная	422,47	30,60
01-01-013-07	тиристорная	1 068,58	77,40
Таблица ФЕРп 01-01-014 Электромашинные системы возбуждения синхронного генератора (компенсатора) напряжением свыше 1 кВ			
Измеритель: система			
Система возбуждения синхронного генератора (компенсатора) напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора (компенсатора):			
01-01-014-01	до 12 МВт (МВАр)	2 634,19	190,80
01-01-014-02	до 60 МВт (МВАр)	3 441,84	249,30
01-01-014-03	до 300 МВт (МВАр)	4 485,57	324,90
Таблица ФЕРп 01-01-015 Полупроводниковые высокочастотные системы возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ			
Измеритель: система			
Полупроводниковая высокочастотная система возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ со:			
01-01-015-01	встроенным выпрямителем	5 715,69	414,00
01-01-015-02	статическим преобразователем	8 014,38	580,50
01-01-015-03	статическим преобразователем с силовым компаундированием	8 474,12	613,80

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
Таблица ФЕРп 01-01-016 Тиристорные системы самовозбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ			
Измеритель: система			
Тиристорная система самовозбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ:			
01-01-016-01	параллельного с силовым фазовым компаундированием, мощность генератора до 2,5 МВт	8 672,93	628,20
01-01-016-02	однотиповая с параллельным трансформатором	15 544,18	1 125,90
01-01-016-03	однотиповая с параллельным и последовательным трансформаторами	16 140,60	1 169,10
01-01-016-04	двухтиповая с параллельным трансформатором	21 098,33	1 528,20
01-01-016-05	двухтиповая с параллельным и последовательным трансформаторами	21 980,53	1 592,10
Таблица ФЕРп 01-01-017 Тиристорные системы независимого возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ			
Измеритель: система			
Тиристорная система независимого возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ:			
01-01-017-01	однотиповая	24 055,57	1 742,40
01-01-017-02	двухтиповая	27 248,91	1 973,70
Таблица ФЕРп 01-01-018 Бесщеточные диодные системы возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ			
Измеритель: система			
Бесщеточная диодная система возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора:			
01-01-018-01	до 12 МВт	4 920,46	356,40
01-01-018-02	до 300 МВт	12 636,63	915,30
01-01-018-03	до 500 МВт	14 326,49	1 037,70
01-01-018-04	до 1200 МВт	18 675,37	1 352,70
Таблица ФЕРп 01-01-019 Реверсивные бесщеточные диодные системы возбуждения синхронного компенсатора напряжением свыше 1 кВ			
Измеритель: система			
Реверсивная бесщеточная диодная система возбуждения синхронного компенсатора напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора:			
01-01-019-01	до 50 МВАр	8 809,61	638,10
01-01-019-02	до 160 МВАр	10 263,38	743,40
01-01-019-03	до 320 МВАр	12 537,23	908,10
Отдел 2. СИЛОВЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ			
Раздел 1. ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ			
Подраздел 1.1. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ			
Таблица ФЕРп 01-02-001 Трансформаторы напряжением до 1 кВ			
Измеритель: шт			
01-02-001-01	Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ	46,66	3,60
Таблица ФЕРп 01-02-002 Трансформаторы двухобмоточные			
Измеритель: шт			
Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением:			
01-02-002-01	до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА	81,66	6,30
01-02-002-02	до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА	139,99	10,80
01-02-002-03	до 11 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА	268,32	20,70
01-02-002-04	до 35 кВ, мощностью до 1,6 МВА	571,63	44,10
01-02-002-05	до 35 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА	758,28	58,50
01-02-002-06	от 110 до 220 кВ, мощностью 80 МВА	1 318,24	101,70
01-02-002-07	от 110 до 220 кВ, мощностью 400 МВА	1 446,56	111,60
01-02-002-08	от 110 до 220 кВ, мощностью 630 МВА	1 773,20	136,80
01-02-002-09	от 330 до 500 кВ, мощностью до 80 МВА	1 294,90	99,90
01-02-002-10	от 330 до 500 кВ, мощностью до 400 МВА	1 843,20	142,20
01-02-002-11	от 330 до 500 кВ, мощностью до 630 МВА	2 076,51	160,20
01-02-002-12	от 330 до 500 кВ, мощностью до 1000 МВА	3 943,04	304,20
Таблица ФЕРп 01-02-003 Трансформаторы трехобмоточные			
Измеритель: шт			
Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением:			
01-02-003-01	до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА	291,65	22,50
01-02-003-02	до 11 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА	606,62	46,80
01-02-003-03	до 35 кВ, мощностью до 1,6 МВА	594,95	45,90
01-02-003-04	до 35 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА	723,28	55,80
01-02-003-05	от 110 до 220 кВ, мощностью до 80 МВА	1 411,57	108,90
01-02-003-06	от 110 до 220 кВ, мощностью до 400 МВА	1 901,53	146,70

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
01-02-003-07	от 110 до 220 кВ, мощностью до 630 МВА	2 519,81	194,40
01-02-003-08	от 330 до 500 кВ, мощностью до 80 МВА	2 519,81	194,40
01-02-003-09	от 330 до 500 кВ, мощностью до 400 МВА	2 974,78	229,50
01-02-003-10	от 330 до 500 кВ, мощностью до 630 МВА	3 558,07	274,50
01-02-003-11	от 330 до 500 кВ, мощностью до 1000 МВА	5 529,59	426,60
Подраздел 1.2. ТРАНСФОРМАТОРЫ ОДНОФАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ			
Таблица ФЕРп 01-02-004 Трансформаторы однофазные масляные			
Измеритель: шт			
Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением:			
01-02-004-01	до 1 кВ	32,73	2,70
01-02-004-02	до 11 кВ	141,83	11,70
01-02-004-03	до 35 кВ	414,58	34,20
01-02-004-04	до 220 кВ	970,98	80,10
01-02-004-05	до 500 кВ	1 320,09	108,90
01-02-004-06	до 750 кВ	1 647,38	135,90
Подраздел 1.3. ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ СУХИЕ			
Таблица ФЕРп 01-02-005 Трансформаторы и реакторы сухие			
Измеритель: шт			
Трансформатор силовой сухой:			
01-02-005-01	однофазный напряжением до 1 кВ	32,73	2,70
01-02-005-02	однофазный напряжением до 11 кВ	65,46	5,40
01-02-005-03	трехфазный напряжением до 1 кВ	43,63	3,60
01-02-005-04	трехфазный напряжением до 11 кВ	272,75	22,50
01-02-005-05	трехфазный напряжением свыше 11 кВ	512,76	42,30
01-02-005-06	Реактор сухой напряжением до 10 кВ	87,28	7,20
Раздел 2. ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ			
Подраздел 2.1. ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ			
Таблица ФЕРп 01-02-015 Трансформаторы однофазные			
Измеритель: шт			
Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением:			
01-02-015-01	до 1 кВ	32,73	2,70
01-02-015-02	до 11 кВ	120,00	9,90
01-02-015-03	до 35 кВ	141,83	11,70
01-02-015-04	до 110 кВ	185,47	15,30
01-02-015-05	до 330 кВ	240,02	19,80
01-02-015-06	до 500 кВ	272,75	22,50
01-02-015-07	до 500 кВ, с емкостными делителями	501,86	41,40
01-02-015-08	до 750 кВ, с емкостными делителями	600,04	49,50
Таблица ФЕРп 01-02-016 Трансформаторы трехфазные и устройства отбора напряжения			
Измеритель: шт			
Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением:			
01-02-016-01	до 1 кВ	32,73	2,70
01-02-016-02	до 11 кВ	174,56	14,40
01-02-016-03	до 35 кВ	218,19	18,00
01-02-016-04	Устройство отбора напряжения ШОН301С-380, ШОН302С-1000	185,47	15,30
Подраздел 2.2. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА			
Таблица ФЕРп 01-02-017 Трансформаторы выносные и встроенные			
Измеритель: шт			
Трансформатор тока измерительный выносной напряжением:			
01-02-017-01	до 1 кВ	16,36	1,35
01-02-017-02	до 11 кВ, с твердой изоляцией	54,55	4,50
01-02-017-03	до 35 кВ, с твердой изоляцией	98,19	8,10
01-02-017-04	до 220 кВ, маслонаполненный	294,56	24,30
01-02-017-05	до 500 кВ, маслонаполненный	370,93	30,60
01-02-017-06	до 750 кВ, маслонаполненный	447,30	36,90
01-02-017-07	Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора	98,19	8,10
Таблица ФЕРп 01-02-018 Трансформаторы нулевой последовательности			
Измеритель: шт			
Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности:			
01-02-018-01	без подмагничивания	21,82	1,80
01-02-018-02	с подмагничиванием	76,37	6,30

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
Отдел 3. КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ			
Раздел 1. АППАРАТЫ			
Подраздел 1.1. АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ			
Таблица ФЕРп 01-03-001 Выключатели однополюсные			
Измеритель: шт			
Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ:			
01-03-001-01	с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	12,78	1,36
01-03-001-02	с устройством защитного отключения	16,91	1,80
Таблица ФЕРп 01-03-002 Выключатели трехполюсные			
Измеритель: шт			
Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с:			
01-03-002-01	максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 1000 А	93,01	9,90
01-03-002-02	максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 2000 А	109,92	11,70
01-03-002-03	максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 5000 А	126,84	13,50
01-03-002-04	электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	16,91	1,80
01-03-002-05	электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А	25,37	2,70
01-03-002-06	электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А	33,83	3,60
01-03-002-07	электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 1000 А	42,28	4,50
01-03-002-08	электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 5000 А	59,19	6,30
01-03-002-09	полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А	76,10	8,10
01-03-002-10	полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А	109,92	11,70
01-03-002-11	полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 2500 А	135,28	14,40
01-03-002-12	полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 6300 А	169,11	18,00
01-03-002-13	полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 250 А	135,28	14,40
01-03-002-14	полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А	160,65	17,10
01-03-002-15	полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А	202,94	21,60
01-03-002-16	полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 2500 А	219,84	23,40
01-03-002-17	полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 6300 А	236,75	25,20
01-03-002-18	устройством защитного отключения	33,83	3,60
Таблица ФЕРп 01-03-003 Выключатели постоянного тока быстродействующие			
Измеритель: шт			
Выключатель постоянного тока быстродействующий напряжением до 1 кВ, номинальный ток:			
01-03-003-01	до 1000 А	67,64	7,20
01-03-003-02	до 6300 А	101,47	10,80
01-03-003-03	до 10000 А	169,11	18,00
01-03-003-04	до 15000 А	186,02	19,80
Подраздел 1.2. АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ			
Таблица ФЕРп 01-03-004 Выключатели автоматические постоянного тока быстродействующие			
Измеритель: шт			
Выключатель автоматический постоянного тока быстродействующий напряжением свыше 1 кВ, номинальный ток:			
01-03-004-01	до 1000 А	87,92	7,20
01-03-004-02	до 10000 А	219,81	18,00
Таблица ФЕРп 01-03-005 Разъединители			
Измеритель: шт			
Разъединитель трехполюсный напряжением:			
01-03-005-01	до 20 кВ	65,94	5,40
01-03-005-02	до 220 кВ	98,92	8,10
01-03-005-03	до 330 кВ	142,88	11,70
Разъединитель однополюсный напряжением:			
01-03-005-04	от 110 до 220 кВ	54,95	4,50

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
01-03-005-05	до 330 кВ	109,92	9,00
01-03-005-06	до 500 кВ	131,89	10,80
01-03-005-07	до 750 кВ	164,86	13,50
01-03-005-08	до 1150 кВ	219,81	18,00
Таблица ФЕРп 01-03-006 Отделители трехполюсные			
Измеритель: шт			
Отделитель трехполюсный напряжением:			
01-03-006-01	до 35 кВ	43,96	3,60
01-03-006-02	до 110 кВ	76,93	6,30
01-03-006-03	до 220 кВ	120,90	9,90
Таблица ФЕРп 01-03-007 Короткозамыкатели			
Измеритель: шт			
Короткозамыкатель:			
01-03-007-01	двухполюсный напряжением до 35 кВ	54,95	4,50
01-03-007-02	однополюсный напряжением до 220 кВ	65,94	5,40
Таблица ФЕРп 01-03-008 Выключатели нагрузки, масляные, автоматические с электромагнитным дутьем или вакуумные и элегазовые			
Измеритель: шт			
Выключатель:			
01-03-008-01	нагрузки напряжением до 11 кВ	98,92	8,10
01-03-008-02	масляный напряжением до 20 кВ	219,81	18,00
01-03-008-03	масляный напряжением до 110 кВ	384,68	31,50
01-03-008-04	масляный напряжением до 220 кВ	494,59	40,50
01-03-008-05	автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ	263,78	21,60
Таблица ФЕРп 01-03-009 Выключатели воздушные			
Измеритель: шт			
Выключатель воздушный с воздухом наполненным отделителем напряжением:			
01-03-009-01	до 35 кВ	714,40	58,50
01-03-009-02	до 110 кВ	967,19	79,20
01-03-009-03	до 220 кВ	1 154,03	94,50
01-03-009-04	до 330 кВ	1 593,67	130,50
01-03-009-05	до 500 кВ	2 308,08	189,00
Выключатель воздушный с гасительными камерами напряжением:			
01-03-009-06	до 110 кВ	1 044,13	85,50
01-03-009-07	до 220 кВ	1 373,86	112,50
01-03-009-08	до 330 кВ	1 758,54	144,00
01-03-009-09	до 750 кВ	2 527,89	207,00
Выключатель воздушный крупномодульный с гасительными камерами напряжением:			
01-03-009-10	до 330 кВ	2 198,16	180,00
01-03-009-11	до 500 кВ	2 637,78	216,00
Выключатель воздушный с гасительными камерами и управлением изоляционными тягами напряжением:			
01-03-009-12	до 220 кВ	1 593,67	130,50
01-03-009-13	до 500 кВ	2 417,97	198,00
01-03-009-14	до 750 кВ	2 857,62	234,00
01-03-009-15	до 1150 кВ	4 835,94	396,00
Таблица ФЕРп 01-03-010 Комплексы аппаратные генераторные			
Измеритель: шт			
01-03-010-01	Комплекс аппаратный генераторный напряжением свыше 1 кВ	1 055,12	86,40
Раздел 2. СХЕМЫ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ			
Подраздел 2.1. СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАСЛЯНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ			
Таблица ФЕРп 01-03-020 Схемы вторичной коммутации выключателя			
Измеритель: шт			
Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом:			
01-03-020-01	электромагнитным	209,41	18,00
01-03-020-02	пружинно-моторным или грузовым	251,29	21,60
Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя:			
01-03-020-03	до 11 кВ	251,29	21,60
01-03-020-04	до 35 кВ	335,06	28,80
01-03-020-05	до 220 кВ	471,18	40,50
01-03-020-06	Схема вторичной коммутации масляного выключателя с пополюсным приводом, напряжение выключателя до 220 кВ	523,54	45,00

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
Подраздел 2.2. СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ			
Таблица ФЕРп 01-03-021 Схемы вторичной коммутации выключателя			
Измеритель: шт			
Схема вторичной коммутации воздушного выключателя автоматического, с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с управлением:			
01-03-021-01	местным	125,65	10,80
01-03-021-02	дистанционным	209,41	18,00
Схема вторичной коммутации воздушного выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя:			
01-03-021-03	до 35 кВ	418,83	36,00
01-03-021-04	до 220 кВ	670,12	57,60
01-03-021-05	до 500 кВ	1 005,18	86,40
01-03-021-06	до 750 кВ	1 172,71	100,80
01-03-021-07	до 1150 кВ	1 675,29	144,00
Таблица ФЕРп 01-03-022 Устройства подогрева выключателя			
Измеритель: шт			
01-03-022-01	Устройство подогрева воздушного выключателя с одним нагревательным элементом	73,29	6,30
01-03-022-02	За каждый нагревательный элемент сверх одного добавить к расценке 01-03-022-01	3,62	0,31
Таблица ФЕРп 01-03-023 Комплексы аппаратные генераторные			
Измеритель: шт			
01-03-023-01	Комплекс аппаратный генераторный	586,35	50,40
Подраздел 2.3. СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯМИ			
Таблица ФЕРп 01-03-024 Схемы вторичной коммутации разъединителя			
Измеритель: шт			
Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением, привод:			
01-03-024-01	общий, напряжение разъединителя до 20 кВ	104,71	9,00
01-03-024-02	общий, напряжение разъединителя до 220 кВ	209,41	18,00
01-03-024-03	пополюсный, напряжение разъединителя от 110 до 220 кВ	314,12	27,00
01-03-024-04	пополюсный, напряжение разъединителя до 330 кВ	376,94	32,40
01-03-024-05	пополюсный, напряжение разъединителя до 500 кВ	439,77	37,80
01-03-024-06	пополюсный, напряжение разъединителя до 750 кВ	523,54	45,00
01-03-024-07	пополюсный, напряжение разъединителя до 1150 кВ	732,94	63,00
Таблица ФЕРп 01-03-025 Схемы электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов			
Измеритель: шт			
Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов:			
01-03-025-01	до 2	104,71	9,00
01-03-025-02	до 5	209,41	18,00
01-03-025-03	до 10	418,83	36,00
01-03-025-04	до 20	523,54	45,00
01-03-025-05	до 30	1 047,06	90,00
Таблица ФЕРп 01-03-026 Схемы вторичной коммутации короткозамыкателя или отделителя			
Измеритель: шт			
01-03-026-01	Схема вторичной коммутации короткозамыкателя или отделителя	314,12	27,00
Отдел 4. УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ			
Раздел 1. МАКСИМАЛЬНЫЕ ТОКОВЫЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТЫ			
Подраздел 1.1. МАКСИМАЛЬНЫЕ ТОКОВЫЕ ЗАЩИТЫ (МТЗ)			
Таблица ФЕРп 01-04-001 Защиты прямого действия			
Измеритель: компл			
Максимальная токовая защита прямого действия с:			
01-04-001-01	одним реле	45,68	3,60
01-04-001-02	двумя реле	63,96	5,04
01-04-001-03	тремя реле	73,09	5,76
Таблица ФЕРп 01-04-002 Тепловые защиты			
Измеритель: компл			
Максимальная токовая тепловая защита с:			
01-04-002-01	одним реле	27,41	2,16
01-04-002-02	двумя реле	36,55	2,88
01-04-002-03	тремя реле	45,68	3,60
Таблица ФЕРп 01-04-003 Защиты с реле в силовых цепях постоянного тока			
Измеритель: компл			
01-04-003-01	Максимальная токовая защита с реле в силовых цепях постоянного тока	73,09	5,76

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
Таблица ФЕРп 01-04-004 Защиты на постоянном и переменном оперативном токе			
Измеритель: компл			
МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с:			
01-04-004-01	одним реле РТ-40, РСТ	54,82	4,32
01-04-004-02	двумя реле РТ-40, РСТ	73,09	5,76
01-04-004-03	тремя реле РТ-40, РСТ	82,23	6,48
01-04-004-04	двумя реле РТ-40, РСТ с дешунтированием электромагнитов отключения	63,96	5,04
01-04-004-05	тремя реле РТ-40, РСТ с дешунтированием электромагнитов отключения,	82,23	6,48
01-04-004-06	одним реле индукционного действия	63,96	5,04
01-04-004-07	двумя реле индукционного действия	109,64	8,64
01-04-004-08	тремя реле индукционного действия	137,05	10,80
01-04-004-09	двумя реле индукционного действия с дешунтированием электромагнитов отключения	91,37	7,20
01-04-004-10	реле индукционного действия РТЗ-50, РТЗ-51	100,50	7,92
01-04-004-11	реле торможения индукционного действия МТЗ-11	182,74	14,40
01-04-004-12	реле индукционного действия МТЗ-М	201,01	15,84
01-04-004-13	одним реле РНТ, РСТ-15 (РСТ-16)	82,23	6,48
01-04-004-14	двумя реле РНТ, РСТ-15 (РСТ-16)	100,50	7,92
01-04-004-15	тремя реле РНТ, РСТ-15 (РСТ-16)	137,05	10,80
Таблица ФЕРп 01-04-005 Устройства пуска МТЗ по напряжению			
Измеритель: компл			
01-04-005-01	Устройство пуска МТЗ по напряжению	82,23	6,48
Таблица ФЕРп 01-04-006 Защиты от коротких замыканий на "землю"			
Измеритель: компл			
Максимальная токовая защита от междуфазных коротких замыканий и направленная от замыканий на "землю":			
01-04-006-01	двухступенчатая ЭПЗ-1640 или ЭПЗ-1641	290,63	23,04
01-04-006-02	трехступенчатая ЭПЗ-1642	345,11	27,36
01-04-006-03	Максимальная токовая защита от замыканий на "землю" с работой на сигнал	27,24	2,16
01-04-006-04	Максимальная токовая защита от замыканий на "землю" (комплект КЗ-7)	190,70	15,12
Таблица ФЕРп 01-04-007 Защиты с автоматическим повторным включением (АПВ)			
Измеритель: компл			
Максимальная токовая защита с однократным АПВ:			
01-04-007-01	одноступенчатая ЭПЗ-1654	172,58	13,68
01-04-007-02	двухступенчатая ЭПЗ-1652 или ЭПЗ-1653	208,87	16,56
01-04-007-03	двухступенчатая направленная ЭПЗ-1655	227,05	18,00
01-04-007-04	трехступенчатая для параллельных линий ЭПЗ-1657	263,40	20,88
01-04-007-05	и проверкой синхронизма, включенная на сумму токов двух параллельных линий ЭПЗ-1658	399,64	31,68
01-04-007-06	Максимальная токовая защита с двухкратным АПВ трехступенчатая ЭПЗ-1651	263,40	20,88
Таблица ФЕРп 01-04-008 Защиты от симметричных перегрузок			
Измеритель: компл			
01-04-008-01	Максимальная токовая защита от симметричных перегрузок, выполненная на реле РТВК	63,59	5,04
Таблица ФЕРп 01-04-009 Защиты линий от подпитки синхронными двигателями			
Измеритель: компл			
01-04-009-01	Максимальная токовая защита линий от подпитки синхронными двигателями	227,05	18,00
Таблица ФЕРп 01-04-010 Защиты токовые ПДЭ-2002			
Измеритель: компл			
01-04-010-01	Максимальная токовая защита ПДЭ-2002	2 179,70	172,80
Таблица ФЕРп 01-04-011 Устройства ускорения защит			
Измеритель: компл			
Устройство ускорения максимальных токовых защит линий на напряжение 330-750 кВ:			
01-04-011-01	резервных	617,57	48,96
01-04-011-02	по каналу высокочастотного телеотключения	463,16	36,72
Таблица ФЕРп 01-04-012 Двухфазные токовые отсечки и максимальные токовые защиты			
Измеритель: компл			
Двухфазная токовая отсечка:			
01-04-012-01	(комплект КЗ-9)	145,30	11,52
01-04-012-02	и МТЗ с независимой выдержкой времени (комплект КЗ-13)	172,58	13,68
01-04-012-03	и МТЗ с выдержкой времени (комплект КЗ-37)	208,87	16,56
МТЗ с независимой выдержкой времени:			
01-04-012-04	(комплект КЗ-12)	136,23	10,80
01-04-012-05	на одном реле (комплект КЗ-35)	163,47	12,96
01-04-012-06	на двух реле (комплект КЗ-36)	172,58	13,68

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
01-04-012-07	на трех реле (комплект КЗ-17)	181,64	14,40
Таблица ФЕРп 01-04-013 Защиты направленные			
Измеритель: компл			
Максимальная токовая защита направленная:			
01-04-013-01	двухфазная с выдержкой времени (комплект КЗ-14)	146,19	11,52
01-04-013-02	с дешунтированием электромагнитов отключения с двумя реле РТ-40, РСТ	155,33	12,24
01-04-013-03	с дешунтированием электромагнитов отключения с двумя реле индукционного действия	182,74	14,40
01-04-013-04	нулевой последовательности трехступенчатая (комплект КЗ-15)	173,60	13,68
01-04-013-05	нулевой последовательности четырехступенчатая от замыканий на "землю" (комплект КЗ-10)	201,01	15,84
Таблица ФЕРп 01-04-014 Защиты импульсные			
Измеритель: компл			
01-04-014-01	Максимальная токовая защита направленная импульсная от замыканий на "землю" типа ИЗС	246,69	19,44
Таблица ФЕРп 01-04-015 Защиты транзисторные			
Измеритель: компл			
01-04-015-01	Максимальная токовая защита транзисторная типа ЗЗТ	246,69	19,44
Таблица ФЕРп 01-04-016 Устройства защиты генераторов и блоков			
Измеритель: компл			
01-04-016-01	Блок максимальной токовой защиты генератора типа БРЭ-1301	712,67	56,16
01-04-016-02	Комплектное устройство максимальной токовой защиты типа ЯРЭ-2201	1 498,44	118,08
Терминал максимальной токовой защиты генератора и трансформатора:			
01-04-016-03	REG 316*4	2 192,83	172,80
01-04-016-04	REG 216	5 482,08	432,00
Подраздел 1.2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТЫ			
Таблица ФЕРп 01-04-017 Дифференциальные защиты			
Измеритель: компл			
Защита дифференциальная токовая с:			
01-04-017-01	двумя реле РТ-40, РТС	154,40	12,24
01-04-017-02	тремь реле РТ-40, РТС	254,29	20,16
01-04-017-03	двумя реле РТН, РСТ-15(РСТ-16)	308,81	24,48
01-04-017-04	тремь реле РТН, РСТ-15(РСТ-16)	336,05	26,64
01-04-017-05	двумя реле ДЗТ-11, ДЗТ-12, ДЗТ-13, ДЗТ-14	336,05	26,64
01-04-017-06	тремь реле ДЗТ-11, ДЗТ-12, ДЗТ-13, ДЗТ-14	426,87	33,84
01-04-017-07	дешунтированием электромагнитов отключения с двумя реле ДЗТ-11	526,75	41,76
01-04-017-08	дешунтированием электромагнитов отключения с тремя реле ДЗТ-11	581,27	46,08
01-04-017-09	реле ДЗТ-21 (ДЗТ-23)	699,33	55,44
01-04-017-10	реле SPAD346C	1 089,85	86,40
Таблица ФЕРп 01-04-019 Поперечные дифференциальные токовые защиты генераторов и линий			
Измеритель: компл			
Поперечная дифференциальная токовая защита:			
01-04-019-01	от многофазных замыканий (комплект КЗ-6)	190,70	15,12
01-04-019-02	генератора односистемная	208,87	16,56
01-04-019-03	параллельных линий типа ЭПЗ-1637	608,51	48,24
01-04-019-04	линий с однократным АПВ типа ЭПЗ-1656	699,33	55,44
Таблица ФЕРп 01-04-020 Продольные дифференциальные токовые защиты линий			
Измеритель: компл			
Продольная дифференциальная токовая защита линий:			
01-04-020-01	ЭПЗ-1638-73/1	690,22	54,72
01-04-020-02	ЭПЗ-1639-73/1	653,92	51,84
01-04-020-03	ЭПЗ-1638-73/2	1 044,44	82,80
01-04-020-04	ЭПЗ-1639-73/2	880,97	69,84
01-04-020-05	ДЗЛ-2	490,45	38,88
Таблица ФЕРп 01-04-021 Дифференциальные защиты шин			
Измеритель: компл			
Дифференциальная защита шин:			
01-04-021-01	при количестве присоединений элементов до четырех с фиксированным присоединением элементов	835,56	66,24
01-04-021-02	при количестве присоединений элементов до четырех без фиксированного присоединения элементов	653,92	51,84
01-04-021-03	при количестве присоединений элементов до четырех с торможением	1 462,19	115,92
01-04-021-04	ПДЭ-2006	2 579,33	204,48
01-04-021-05	ДЗШТ-751	1 044,44	82,80

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
01-04-021-06	РЕВ-103	2 579,33	204,48
Раздел 2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ФАЗНЫЕ И ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАЩИТЫ			
Подраздел 2.1. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ФАЗНЫЕ ЗАЩИТЫ (РЕЛЕЙНАЯ ЧАСТЬ)			
Таблица ФЕРп 01-04-030 Дифференциальные фазные защиты (релейная часть)			
Измеритель: полукомплект			
Дифференциальная фазная защита (релейная часть):			
01-04-030-01	ДФЗ-201	1 348,51	100,80
01-04-030-02	ДФЗ-503	2 061,29	154,08
01-04-030-03	ДФЗ-504	1 695,24	126,72
01-04-030-04	ДФЗ-751	1 358,13	101,52
01-04-030-05	ПДЭ-2003	3 149,70	235,44
Таблица ФЕРп 01-04-031 Высокочастотные защиты			
Измеритель: компл			
01-04-031-01	Высокочастотная защита направленная ПДЭ-2802	3 197,86	239,04
Таблица ФЕРп 01-04-032 Дистанционные защиты			
Измеритель: компл			
Дистанционная защита:			
01-04-032-01	ЭПЗ-1636	1 820,49	136,08
01-04-032-02	ПДЭ-2001	2 533,28	189,36
01-04-032-03	ПЗ-2	732,04	54,72
01-04-032-04	ПЗ-3/1	626,09	46,80
01-04-032-05	ПЗ-3/2	1 069,16	79,92
01-04-032-06	ПЗ-4/1	1 271,42	95,04
01-04-032-07	ПЗ-4/2	1 974,59	147,60
01-04-032-08	ПЗ-4М/1	1 329,26	99,36
01-04-032-09	ПЗ-4М/2	2 070,91	154,80
01-04-032-10	ПЗ-5 (ПЭ-2105, ПЭ-2105МА, ПЭ2105-МБ)	1 367,75	102,24
01-04-032-11	ДЗ-2	385,29	28,80
01-04-032-12	ДЗ-503	1 425,58	106,56
01-04-032-13	ДЗ-751	2 369,50	177,12
Таблица ФЕРп 01-04-033 Шкафы дистанционных и токовых защит			
Измеритель: компл			
Шкаф дистанционной и токовой защиты:			
01-04-033-01	ШДЭ-2801	3 082,29	230,40
01-04-033-02	ШДЭ-2802	3 409,80	254,88
01-04-033-03	Терминал дистанционной и токовой защиты линий 110-220 кВ, REL-511R	2 485,12	185,76
Таблица ФЕРп 01-04-034 Дистанционные защиты распределительных сетей 6-20 кВ			
Измеритель: компл			
Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ:			
01-04-034-01	комплект ДЗ-10	366,05	27,36
01-04-034-02	терминал SPAC - 800	799,49	59,76
Таблица ФЕРп 01-04-035 Устройства защиты трансформаторов (автотрансформаторов)			
Измеритель: компл			
Терминал защиты трансформаторов:			
01-04-035-01	двух- и трехобмоточных RET-3	2 253,93	168,48
01-04-035-02	двухобмоточных RET-316	1 396,66	104,40
Таблица ФЕРп 01-04-036 Комплекты защиты автотрансформаторов напряжением свыше 500 кВ			
Измеритель: компл			
Шкаф защиты автотрансформаторов с высоким напряжением свыше 500 кВ:			
01-04-036-01	Ш-2101	3 515,74	262,80
01-04-036-02	Ш-2102	3 660,22	273,60
01-04-036-03	Ш-2103	3 746,92	280,08
01-04-036-04	Ш-2104	3 891,40	290,88
Таблица ФЕРп 01-04-037 Устройства блокировки защит			
Измеритель: компл			
Устройство высокочастотной блокировки дистанционной защиты:			
01-04-037-01	ЭПЗ-1643	346,75	25,92
01-04-037-02	ЭПП-16-04-02	471,98	35,28
01-04-037-03	Устройство дистанционной блокировки дифференциальной фазной защиты для одной линии	375,67	28,08
Таблица ФЕРп 01-04-038 Реле дистанционных защит			
Измеритель: компл			
Реле дистанционной защиты:			
01-04-038-01	пусковое (комплект КРС-1)	231,18	17,28

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
01-04-038-02	первой и второй ступени (комплект КРС-2)	356,37	26,64
01-04-038-03	третьей ступени (комплект КРС-3)	250,42	18,72
01-04-038-04	избиратель однофазного АПВ (комплект КРС-4)	366,05	27,36
01-04-038-05	БРЭ-2701	1 021,00	76,32
01-04-038-06	Блок реле сопротивления БРЭ 2801	529,77	39,60
Раздел 3. ОБЩЕСТАНЦИОННЫЕ (ПОДСТАНЦИОННЫЕ) УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ			
Таблица ФЕРп 01-04-048 Устройства и панели резервирования отказа выключателя (УРОВ)			
Измеритель: компл			
Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ):			
01-04-048-01	при количестве присоединений до четырех	639,12	45,36
01-04-048-02	при присоединениях в схеме многоугольников	618,83	43,92
01-04-048-03	ПДЭ-2005	2 343,45	166,32
01-04-048-04	РЕВ 010	1 065,20	75,60
01-04-048-05	Устройство многоэлементное для электроустановок на напряжение 750 кВ	2 252,15	159,84
01-04-048-06	Панель УРОВ ПА-115-74	862,31	61,20
Таблица ФЕРп 01-04-049 Устройства передачи отключающего сигнала			
Измеритель: компл			
Устройство передачи отключающего сигнала:			
01-04-049-01	ЭПО-1053А, ЭПО-1053Б, ЭПО-1054	355,07	25,20
01-04-049-02	ЭПО-1055	456,52	32,40
Таблица ФЕРп 01-04-050 Устройства перевода токовых цепей защиты			
Измеритель: компл			
01-04-050-01	Устройство перевода токовых цепей защиты на трансформаторы тока обходного выключателя ПЗ-233	213,04	15,12
Таблица ФЕРп 01-04-051 Защиты минимального напряжения			
Измеритель: компл			
01-04-051-01	Защита минимального напряжения	142,03	10,08
01-04-051-02	Защита минимального напряжения с блокировкой по составляющим обратной последовательности	202,90	14,40
Раздел 4. ОТДЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ			
Таблица ФЕРп 01-04-060 Защиты с фильтр-реле			
Измеритель: компл			
Защита с фильтр-реле:			
01-04-060-01	с многоступенчатой зависимой характеристикой срабатывания РТФ-6М	672,10	53,28
01-04-060-02	РТФ-7/1, РТФ-7/2	199,82	15,84
01-04-060-03	РТФ-8, РТФ-9	236,12	18,72
01-04-060-04	РТФ-1М, РНФ-1М и РНФ-2М, РСН-13	127,17	10,08
Таблица ФЕРп 01-04-061 Защиты с реле различного типа			
Измеритель: компл			
Защита с реле:			
01-04-061-01	РМОП-2	290,63	23,04
01-04-061-02	КЗР-2, КЗР-3	227,05	18,00
01-04-061-03	РЗР-1М	735,63	58,32
01-04-061-04	КИВ-500	326,93	25,92
01-04-061-05	РМТН	236,12	18,72
01-04-061-06	обрыва фаз ЕЛ-511 (Е-511)	72,64	5,76
Таблица ФЕРп 01-04-062 Защиты от замыканий на "землю"			
Измеритель: компл			
Защита от замыканий на "землю":			
01-04-062-01	с реле ЗЗГ-1, ЗЗГ-2	445,04	35,28
01-04-062-02	с реле УСЗ-1, УСЗ-2, УСЗ-3	154,40	12,24
01-04-062-03	с реле ЗЗП-1	190,70	15,12
01-04-062-04	в обмотке статора с использованием трансформатора тока ТНПШ	372,35	29,52
Таблица ФЕРп 01-04-063 Дуговые защиты			
Измеритель: компл			
Дуговая защита секций:			
01-04-063-01	комплектных распределительных устройств (КРУ)	535,87	42,48
01-04-063-02	комплектных распределительных устройств (КРУ) с контролем по току	372,35	29,52
Таблица ФЕРп 01-04-064 Устройства блокировки			
Измеритель: компл			
Устройство блокировки:			
01-04-064-01	при качаниях типа КРБ-125, КРБ-126	208,87	16,56

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
01-04-064-02	при неисправностях цепей напряжения типа КРБ-12, КРБ-13	118,06	9,36
Раздел 5. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ УСТРОЙСТВА			
Таблица ФЕРп 01-04-074 Приемопередатчики			
Измеритель: компл			
Приемопередатчик для дифференциально-фазной или направленной дистанционной защиты линий:			
01-04-074-01	ПВЗЛ	2 090,53	161,28
01-04-074-02	ПВЗ, ПВЗ-90, ПВЗ-90М, ПВЗ-90М1	2 463,83	190,08
Таблица ФЕРп 01-04-075 Высокочастотные каналы защиты или аппаратуры противоаварийной автоматики			
Измеритель: полукомплект			
Высокочастотный канал одного полукомплекта защиты или аппаратуры противоаварийной автоматики на линии:			
01-04-075-01	без ответвлений	746,61	57,60
01-04-075-02	с ответвлениями	942,59	72,72
Таблица ФЕРп 01-04-076 Аппаратура передачи сигналов релейной защиты и противоаварийной автоматики			
Измеритель: полукомплект			
Аппаратура передачи сигналов релейной защиты и противоаварийной автоматики типа:			
01-04-076-01	АКПА-В, передатчик	4 265,00	329,04
01-04-076-02	АКПА-В, приемник	5 375,59	414,72
Таблица ФЕРп 01-04-077 Высокочастотные тракты совместно с элементами обработки и присоединения линии			
Измеритель: шт			
Высокочастотный тракт совместно с элементами обработки и присоединения линии напряжением:			
01-04-077-01	до 500 кВ	942,59	72,72
01-04-077-02	до 750 кВ	1 502,54	115,92
Отдел 5. УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ			
Раздел 1. АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА В СИСТЕМАХ ВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ И КОМПЕНСАТОРОВ			
Подраздел 1.1. УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ (АРВ)			
Таблица ФЕРп 01-05-001 Регуляторы возбуждения			
Измеритель: шт			
Регулятор возбуждения:			
01-05-001-01	синхронного генератора напряжением до 1 кВ	1 592,74	108,72
01-05-001-02	двухсистемный электромагнитный	2 151,80	146,88
01-05-001-03	двухсистемный полупроводниковый	1 835,36	125,28
01-05-001-04	двухсистемный полупроводниковый с выходным каскадом на магнитных усилителях	2 942,90	200,88
01-05-001-05	двухсистемный полупроводниковый с выходным каскадом на тиристорных преобразователях	3 734,01	254,88
01-05-001-06	сильного действия с законом регулирования АРВ-СД на магнитных усилителях	5 168,52	352,80
01-05-001-07	сильного действия с законом регулирования АРВ-СД на полупроводниковых элементах	6 381,54	435,60
Таблица ФЕРп 01-05-002 Отдельные устройства			
Измеритель: шт			
Устройство:			
01-05-002-01	регулирования возбуждения при изменении скорости	559,04	38,16
01-05-002-02	преобразования тока ротора	232,06	15,84
01-05-002-03	слежения за уставкой регулятора	348,08	23,76
01-05-002-04	подгонки уставки напряжения	305,90	20,88
Таблица ФЕРп 01-05-003 Устройства питания регулятора возбуждения			
Измеритель: шт			
Устройство питания регулятора возбуждения на элементах:			
01-05-003-01	релейно-контакторных	158,22	10,80
01-05-003-02	бесконтактных электромагнитных	348,08	23,76
01-05-003-03	полупроводниковых с потенциальным разделением цепей питания	506,30	34,56
Подраздел 1.2. УСТРОЙСТВА ОГРАНИЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ			
Таблица ФЕРп 01-05-004 Устройства ограничения параметров			
Измеритель: шт			
Устройство автоматическое ограничения:			
01-05-004-01	тока или напряжения ротора	516,86	35,28

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
01-05-004-02	тока с интегрально-зависимой выдержкой времени	917,69	62,64
01-05-004-03	минимального тока возбуждения или угла нагрузки синхронной электрической машины	1 012,60	69,12
01-05-004-04	Устройство разгрузки генератора по реактивной мощности	348,08	23,76
Раздел 2. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА И УСТРОЙСТВА СИНХРОНИЗАЦИИ			
Подраздел 2.1. УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПУСКА ОСЦИЛЛОГРАФОВ			
Таблица ФЕРп 01-05-010 Устройства автоматического пуска осциллографов и автоматического осциллографирования			
Измеритель: шт			
01-05-010-01	Устройство автоматического пуска осциллографа типа УПО	284,05	20,16
Устройство автоматического осциллографирования:			
01-05-010-02	без записи предаварийного режима	334,78	23,76
01-05-010-03	с записью предаварийного режима (магнитограф)	2 444,90	173,52
Таблица ФЕРп 01-05-011 Панели автоматического пуска осциллографов			
Измеритель: шт			
Панель автоматического пуска:			
01-05-011-01	аварийного осциллографа ПДЭ-0301	1 146,36	81,36
01-05-011-02	осциллографа ЭПО-1077	1 136,22	80,64
Подраздел 2.2. УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ (АПВ) И АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ (АВР)			
Таблица ФЕРп 01-05-012 Устройства АПВ			
Измеритель: шт			
Устройство АПВ:			
01-05-012-01	ПДЭ-2004	2 585,71	203,76
01-05-012-02	с использованием механических систем, встроенных в привод	127,92	10,08
01-05-012-03	быстродействующее (БАПВ)	82,23	6,48
01-05-012-04	Панель защитная АПВ-503	2 914,64	229,68
Таблица ФЕРп 01-05-013 Трехфазные устройства АПВ (ТАПВ)			
Измеритель: шт			
Устройство трехфазное ТАПВ:			
01-05-013-01	однократного действия	118,78	9,36
01-05-013-02	двухкратного действия	146,19	11,52
01-05-013-03	несинхронное (с контролем напряжения) линии	173,60	13,68
01-05-013-04	с контролем (ожиданием) синхронизма и напряжения линии	182,74	14,40
01-05-013-05	с улавливанием синхронизма, с двумя углами опережения и контролем напряжения линии	210,15	16,56
Таблица ФЕРп 01-05-014 Однофазные устройства АПВ (ОАПВ)			
Измеритель: шт			
01-05-014-01	Устройство ОАПВ на электромеханических реле	840,59	66,24
Таблица ФЕРп 01-05-015 Устройства АВР			
Измеритель: шт			
Устройство АВР:			
01-05-015-01	со схемой восстановления напряжения	264,97	20,88
01-05-015-02	линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения	137,05	10,80
Таблица ФЕРп 01-05-016 Устройства АВР трансформаторов и линий			
Измеритель: шт			
Устройство АВР трансформаторов и линий с резервированием секций:			
01-05-016-01	1 шт.	191,87	15,12
01-05-016-02	2 шт.	310,65	24,48
01-05-016-03	до 4 шт.	447,70	35,28
Таблица ФЕРп 01-05-017 Устройства АВР электродвигателей			
Измеритель: шт			
Устройство АВР электродвигателей:			
01-05-017-01	1 шт.	228,42	18,00
01-05-017-02	2 шт.	292,38	23,04
01-05-017-03	до 4 шт.	420,29	33,12
Таблица ФЕРп 01-05-018 Устройства АВР с контролем за технологическими параметрами			
Измеритель: шт			
01-05-018-01	Устройство АВР с контролем за частотой, уровнем и другими технологическими параметрами	299,70	23,76

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
Подраздел 2.3. УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ АСИНХРОННОГО ХОДА (АПАХ)			
Таблица ФЕРп 01-05-029 Устройства АПАХ			
Измеритель: шт			
Устройство АПАХ основное с количеством ступеней:			
01-05-029-01	до 2	1 053,50	83,52
01-05-029-02	3	1 108,02	87,84
01-05-029-03	с пуском по току и счетчиком циклов без выявления асинхронного хода	590,34	46,80
01-05-029-04	Устройство выявления асинхронного хода, резервирующее основное устройство АПАХ	281,53	22,32
Подраздел 2.4. ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ			
Таблица ФЕРп 01-05-019 Устройства защиты от повышения напряжения на линии			
Измеритель: шт			
01-05-019-01	Устройство защиты от повышения напряжения на линии	1 169,15	81,36
Таблица ФЕРп 01-05-020 Устройства автоматики линейного реактора			
Измеритель: шт			
Устройство автоматики линейного реактора, включенного на шины:			
01-05-020-01	без искровых промежутков	258,66	18,00
01-05-020-02	с искровыми промежутками	362,13	25,20
Таблица ФЕРп 01-05-021 Устройства фиксации аварийных режимов			
Измеритель: шт			
Устройство фиксации:			
01-05-021-01	отключения по положению выключателей, фиксации действия САПВ и БАПВ	444,90	30,96
01-05-021-02	отключения одной из параллельных линий по разности токов	289,71	20,16
01-05-021-03	аварийной перегрузки линии электропередачи по факту увеличения передаваемой активной мощности	538,01	37,44
01-05-021-04	тяжести короткого замыкания	703,57	48,96
01-05-021-05	разности фаз напряжения и скорости ее изменения	1 727,84	120,24
01-05-021-06	обрыва линии электропередачи по разности активных мощностей	362,13	25,20
01-05-021-07	обрыва линии электропередачи по сбросу активной мощности	351,79	24,48
Таблица ФЕРп 01-05-022 Устройства измерения и фиксации частоты			
Измеритель: шт			
Устройство:			
01-05-022-01	измерения и фиксации частоты в энергосистемах	1 665,77	115,92
01-05-022-02	автоматической фиксации разности фаз электропередачи ШДЭ-2601	3 600,56	250,56
01-05-022-03	Автоматический ограничитель частоты генераторов по изменению частоты на шинах 220-750 кВ ШДЭ-2602	4 821,41	335,52
Таблица ФЕРп 01-05-023 Устройства автоматической частотной разгрузки (АЧР)			
Измеритель: шт			
Устройство АЧР:			
01-05-023-01	без последующего АПВ для одной очереди	496,64	34,56
01-05-023-02	с последующим АПВ после восстановления частоты	558,71	38,88
Таблица ФЕРп 01-05-024 Устройства контроля мощности исходного режима			
Измеритель: шт			
01-05-024-01	Устройство контроля мощности исходного режима с количеством ступеней контроля до 4	1 127,76	78,48
Таблица ФЕРп 01-05-025 Автоматические искатели повреждения и фиксирующие приборы на линии			
Измеритель: шт			
01-05-025-01	Автоматический локальный искатель повреждения на линиях 500-750 кВ типа ЛИДА	6 114,71	425,52
01-05-025-02	Линейный импульсный фиксирующий прибор типа ЛИФП	248,32	17,28
01-05-025-03	Устройство измерения и фиксации аварийных значений тока и напряжения	258,66	18,00
Таблица ФЕРп 01-05-026 Шкафы и устройства автоматики линий			
Измеритель: шт			
Шкаф автоматики повышения пропускной способности линии электропередачи напряжением свыше 300 кВ:			
01-05-026-01	ШП 2701	1 645,09	114,48
01-05-026-02	ШП 2702	2 267,85	157,86
01-05-026-03	ШП 2703	2 255,53	156,96
01-05-026-04	ШП 2704	1 727,84	120,24
Устройство (панель) автоматики:			
01-05-026-05	ПДЭ-2101	1 396,77	97,20
01-05-026-06	ПДЭ-2102	1 458,84	101,52

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
01-05-026-07	ПДЭ-2103	1 748,54	121,68
01-05-026-08	ПДЭ-2104	1 634,75	113,76
01-05-026-09	Терминал автоматики линий 110-220 кВ REC-561	2 483,13	172,80
Подраздел 2.5. УСТРОЙСТВА СИНХРОНИЗАЦИИ			
Таблица ФЕРп 01-05-027 Устройства и схемы синхронизации			
Измеритель: шт			
Устройство синхронизации:			
01-05-027-01	ручное	178,44	11,52
01-05-027-02	полуавтоматическое	457,26	29,52
01-05-027-03	автоматическое с самосинхронизацией	468,42	30,24
01-05-027-04	автоматическое	903,38	58,32
01-05-027-05	микропроцессорное программируемое АС-М	1 092,97	70,56
01-05-027-06	Схема синхронизации одного присоединения через один выключатель с одного пункта управления	278,82	18,00
Подраздел 2.6. ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ			
Таблица ФЕРп 01-05-028 Автоматические регуляторы			
Измеритель: шт			
Автоматический регулятор:			
01-05-028-01	реактивной мощности конденсаторных батарей	626,68	49,68
01-05-028-02	напряжения силовых трансформаторов	581,27	46,08
01-05-028-03	напряжения силовых трансформаторов SPAU341C	735,63	58,32
01-05-028-04	Программная приставка к автоматическому регулятору реактивной мощности конденсаторных батарей	127,17	10,08
01-05-028-05	Программируемый микропроцессорный комплекс	290,63	23,04
Раздел 3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ			
Подраздел 3.1. УСТРОЙСТВА ОТКЛЮЧЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ			
Таблица ФЕРп 01-05-038 Устройства отключения			
Измеритель: шт			
Устройство отключения генераторов:			
01-05-038-01	при отсутствии деления станции	1 888,11	128,88
01-05-038-02	при наличии одного сечения деления станции для одного направления без общестанционного коммутатора	2 499,88	170,64
01-05-038-03	при наличии одного сечения деления станции для одного направления с общестанционным коммутатором	3 101,13	211,68
01-05-038-04	при наличии двух сечений деления станции для одного направления без общестанционного коммутатора	3 101,13	211,68
01-05-038-05	при наличии двух сечений деления станции для одного направления с общестанционным коммутатором	3 565,22	243,36
Подраздел 3.2. УСТРОЙСТВА РАЗГРУЗКИ ТЕПЛОВЫХ ТУРБИН			
Таблица ФЕРп 01-05-039 Устройства разгрузки			
Измеритель: шт			
Устройство импульсной разгрузки тепловых турбин:			
01-05-039-01	общестанционное	464,13	31,68
01-05-039-02	блочное однократного действия с общей выдержкой времени ступеней разгрузки	822,74	56,16
01-05-039-03	блочное однократного действия с разными выдержками времени ступеней разгрузки	886,05	60,48
01-05-039-04	блочное многократного действия	959,86	65,52
Устройство длительной разгрузки тепловых турбин:			
01-05-039-05	общестанционное	917,69	62,64
01-05-039-06	одного блока	822,74	56,16
01-05-039-07	Устройство обратной загрузки тепловых турбин	675,09	46,08
01-05-039-08	Устройство разгрузки тепловых турбин по термической устойчивости оборудования	696,16	47,52
Подраздел 3.3. УСТРОЙСТВА ДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ			
Таблица ФЕРп 01-05-040 Устройства деления			
Измеритель: шт			
Устройство деления энергосистемы с количеством сечений:			
01-05-040-01	2	1 698,22	115,92
01-05-040-02	3	2 225,62	151,92
01-05-040-03	Устройство форсировки продольной емкостной компенсации и отключения шунтирующих реакторов	1 740,42	118,80

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
Подраздел 3.4. УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДОЗИРОВКИ УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ			
Таблица ФЕРп 01-05-041 Устройства дозировки			
Измеритель: шт			
Устройство автоматической дозировки управляющих воздействий:			
01-05-041-01	одноступенчатое	180,21	12,96
01-05-041-02	двухступенчатое	270,34	19,44
01-05-041-03	многоступенчатое	300,37	21,60
01-05-041-04	с автоматической перестройкой в ремонтной схеме	320,40	23,04
01-05-041-05	с учетом деления энергосистемы	760,92	54,72
Отдел 6. УСТРОЙСТВА СИСТЕМ НАПРЯЖЕНИЯ И ОПЕРАТИВНОГО ТОКА			
Раздел 1. СТАЦИОНАРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ			
Таблица ФЕРп 01-06-001 Системы постоянного тока			
Измеритель: система			
01-06-001-01	Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора	272,46	21,60
Таблица ФЕРп 01-06-002 Коммутаторы элементные			
Измеритель: шт			
01-06-002-01	Коммутатор элементный с дистанционным управлением разрядной и зарядной траверсами	290,63	23,04
01-06-002-02	Автоматический регулятор управления разрядной траверсой элементного коммутатора	281,53	22,32
Таблица ФЕРп 01-06-003 Устройства заряда и подзаряда, обратного тока			
Измеритель: шт			
Устройство выпрямительное с тремя режимами стабилизации напряжения или тока зарядки аккумуляторной батареи мощностью:			
01-06-003-01	до 20 кВА	435,93	34,56
01-06-003-02	до 50 кВА	599,39	47,52
01-06-003-03	Устройство подзаряда дополнительных элементов аккумуляторных батарей	317,88	25,20
01-06-003-04	Устройство обратного тока	54,47	4,32
Раздел 2. УСТРОЙСТВА ПИТАНИЯ			
Таблица ФЕРп 01-06-010 Устройства питания цепей защиты			
Измеритель: шт			
01-06-010-01	Устройство зарядное с блоком конденсаторов для питания цепей защиты мощностью до 0,25 кВА	72,64	5,76
Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА:			
01-06-010-02	без стабилизации выходного напряжения	136,23	10,80
01-06-010-03	со стабилизацией выходного напряжения	227,05	18,00
Таблица ФЕРп 01-06-011 Устройства комплектные для питания цепей электромагнитных приводов			
Измеритель: шт			
Устройство комплектное для питания цепей электромагнитных приводов высоковольтных выключателей:			
01-06-011-01	без аппаратуры контроля, регулирования и сигнализации	217,99	17,28
01-06-011-02	с аппаратурой контроля, регулирования и сигнализации	363,28	28,80
01-06-011-03	с устройствами накопителей энергии	454,11	36,00
01-06-011-04	Устройство комплектное для питания цепей защиты, управления и сигнализации от встроенной аккумуляторной батареи с устройством автоматического подзаряда и питания электромагнитных приводов от выпрямителей	1 008,09	79,92
Таблица ФЕРп 01-06-012 Устройства мигающего света			
Измеритель: шт			
01-06-012-01	Устройство мигающего света автономное	54,47	4,32
Раздел 3. СИСТЕМЫ НАПРЯЖЕНИЯ И ОПЕРАТИВНОГО ТОКА			
Таблица ФЕРп 01-06-020 Вторичные цепи трансформаторов напряжения			
Измеритель: система			
Вторичной цепи:			
01-06-020-01	группы из трех однофазных трансформаторов напряжения до 11 кВ	66,04	5,76
01-06-020-02	группы из трех однофазных трансформаторов напряжения свыше 11 кВ	148,56	12,96
01-06-020-03	трансформатора напряжения трехфазного	90,78	7,92
Таблица ФЕРп 01-06-021 Схемы разводки трехпроводной системы			
Измеритель: схема			
Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек):			
01-06-021-01	до 2	33,01	2,88
01-06-021-02	за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2	8,25	0,72

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
Таблица ФЕРп 01-06-022 Схемы резервирования питания трехпроводной системы			
Измеритель: схема			
Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания с устройством:			
01-06-022-01	ручного переключателя	33,83	3,60
01-06-022-02	релейно-контакторного переключателя	87,94	9,36
Таблица ФЕРп 01-06-023 Устройства контроля уровня напряжения			
Измеритель: шт			
01-06-023-01	Устройство контроля уровня напряжения переменного или выпрямленного оперативного тока	49,51	4,32
Отдел 7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ			
Таблица ФЕРп 01-07-001 Асинхронные электродвигатели			
Измеритель: шт			
Электродвигатель асинхронный:			
01-07-001-01	с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ	27,44	2,43
01-07-001-02	с короткозамкнутым ротором, напряжением свыше 1 кВ, мощностью до 300 кВт	54,87	4,86
01-07-001-03	с короткозамкнутым ротором, напряжением свыше 1 кВ, мощностью свыше 300 кВт	82,35	7,29
01-07-001-04	с фазным ротором, напряжением до 1 кВ	91,48	8,10
01-07-001-05	с фазным ротором, напряжением свыше 1 кВ, мощностью до 300 кВт	100,62	8,91
01-07-001-06	с фазным ротором, напряжением свыше 1 кВ, мощностью свыше 300 кВт	128,09	11,34
Таблица ФЕРп 01-07-002 Синхронные электродвигатели			
Измеритель: шт			
Электродвигатель синхронный, напряжением:			
01-07-002-01	до 1 кВ, мощностью до 300 кВт	27,44	2,43
01-07-002-02	до 1 кВ, мощностью свыше 300 кВт	45,74	4,05
01-07-002-03	свыше 1 кВ, мощностью до 300 кВт	73,18	6,48
01-07-002-04	свыше 1 кВ, мощностью свыше 300 кВт	118,92	10,53
Таблица ФЕРп 01-07-003 Электрические машины постоянного тока			
Измеритель: шт			
Электрическая машина постоянного тока напряжением:			
01-07-003-01	до 440 В, мощностью до 200 кВт	27,44	2,43
01-07-003-02	до 440 В, мощностью свыше 200 кВт	54,87	4,86
01-07-003-03	свыше 440 В	128,09	11,34
Таблица ФЕРп 01-07-004 Прочие электрические машины			
Измеритель: шт			
Электродвигатель переменного тока напряжением до 1 кВ:			
01-07-004-01	однофазный	18,30	1,62
01-07-004-02	коллекторный	118,92	10,53
01-07-004-03	шаговый	36,61	3,24
Отдел 8. СТАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ			
Раздел 1. ДИОДНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ			
Таблица ФЕРп 01-08-001 Диодные преобразователи			
Измеритель: шт			
Преобразователь диодный, ток:			
01-08-001-01	до 10 А	38,71	3,24
01-08-001-02	до 100 А	87,08	7,29
01-08-001-03	до 1000 А	183,84	15,39
01-08-001-04	до 5000 А	328,99	27,54
01-08-001-05	до 15000 А	503,15	42,12
01-08-001-06	до 30000 А	638,63	53,46
01-08-001-07	до 50000 А	774,10	64,80
Раздел 2. ТИРИСТОРНЫЕ УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИИ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ			
Таблица ФЕРп 01-08-010 Тиристорные устройства			
Измеритель: шт			
Тиристорное устройство напряжением до 1 кВ:			
01-08-010-01	однофазное	219,88	17,01
01-08-010-02	трехфазное отключающее с общей коммутацией	1 214,52	93,96
01-08-010-03	трехфазное отключающее с пополюсной коммутацией	1 298,30	100,44
01-08-010-04	трехфазное переключающее	1 675,20	129,60
Таблица ФЕРп 01-08-011 Тиристорные станции управления			
Измеритель: шт			
Тиристорная станция управления:			
01-08-011-01	неревверсивная	554,90	42,93

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
01-08-011-02	реверсивная	732,90	56,70
01-08-011-03	нереверсивная с динамическим торможением	670,10	51,84
01-08-011-04	реверсивная с динамическим торможением	837,60	64,80
Раздел 3. ТИРИСТОРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ			
Таблица ФЕРп 01-08-020 Преобразователи нереверсивные			
Измеритель: шт			
Тиристорный преобразователь нереверсивный напряжением до 1 кВ, ток:			
01-08-020-01	до 25 А	354,32	25,92
01-08-020-02	до 100 А	553,63	40,50
01-08-020-03	до 1000 А	840,53	61,49
01-08-020-04	до 5000 А	1 284,43	93,96
01-08-020-05	до 15000 А	1 760,55	128,79
Таблица ФЕРп 01-08-021 Преобразователи реверсивные			
Измеритель: шт			
Тиристорный преобразователь реверсивный напряжением до 1 кВ, ток:			
01-08-021-01	до 25 А	808,31	59,13
01-08-021-02	до 100 А	1 240,14	90,72
01-08-021-03	до 1000 А	1 849,14	135,27
01-08-021-04	до 5000 А	2 657,45	194,40
01-08-021-05	до 15000 А	4 318,35	315,90
Таблица ФЕРп 01-08-022 Преобразователи частоты			
Измеритель: шт			
Тиристорный преобразователь частоты напряжением:			
01-08-022-01	до 1 кВ двухзвенный, ток до 200 А	2 956,42	216,27
01-08-022-02	до 1 кВ двухзвенный, ток до 600 А	3 498,98	255,96
01-08-022-03	до 1 кВ двухзвенный, ток до 1000 А	4 019,38	294,03
01-08-022-04	до 1 кВ с непосредственной связью, ток до 200 А	2 856,77	208,98
01-08-022-05	до 1 кВ с непосредственной связью, ток до 600 А	3 045,12	222,76
01-08-022-06	до 1 кВ с непосредственной связью, ток до 1000 А	3 310,74	242,19
01-08-022-07	свыше 1 кВ двухзвенный, мощностью до 1000 кВт	8 318,42	567,81
01-08-022-08	свыше 1 кВ двухзвенный, мощностью до 6300 кВт	11 142,63	760,59
01-08-022-09	свыше 1 кВ двухзвенный, мощностью до 12500 кВт	11 949,57	815,67
01-08-022-10	свыше 1 кВ двухзвенный, мощностью до 25000 кВт	15 331,61	1 046,52
Таблица ФЕРп 01-08-023 Инверторы тока или напряжения			
Измеритель: шт			
Инвертор тока или напряжения автономный, ток:			
01-08-023-01	до 15 А	1 129,41	82,62
01-08-023-02	до 200 А	1 638,76	119,88
01-08-023-03	до 600 А	1 926,65	140,94
01-08-023-04	до 1000 А	2 170,24	158,76
Раздел 4. ДРУГИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА			
Таблица ФЕРп 01-08-030 Преобразователи широтно-импульсные			
Измеритель: шт			
01-08-030-01	Преобразователь широтно-импульсный	1 151,57	84,24
Таблица ФЕРп 01-08-031 Преобразователи с дросселями или магнитными усилителями			
Измеритель: шт			
Преобразователь с управляемыми дросселями или магнитными усилителями:			
01-08-031-01	однотактный, ток до 10 А	354,32	25,92
01-08-031-02	однотактный, ток до 100 А	498,41	36,46
01-08-031-03	однотактный, ток до 200 А	597,93	43,74
01-08-031-04	двухтактный, ток до 10 А	609,14	44,56
01-08-031-05	двухтактный, ток до 100 А	863,68	63,18
01-08-031-06	двухтактный, ток до 200 А	1 029,76	75,33
Таблица ФЕРп 01-08-032 Установки с ламповыми генераторами			
Измеритель: шт			
Установка с ламповыми генераторами мощностью:			
01-08-032-01	до 10 кВт	1 583,40	115,83
01-08-032-02	до 100 кВт	2 236,68	163,62
01-08-032-03	до 500 кВт	2 790,32	204,12
Таблица ФЕРп 01-08-033 Конденсаторы статические			
Измеритель: шт			
Конденсатор статический напряжением до 1 кВ:			
01-08-033-01	однофазный	16,55	1,21
01-08-033-02	трехфазный	38,69	2,83

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
Конденсатор статический однофазный напряжением:			
01-08-033-03	до 10 кВ	27,75	2,03
01-08-033-04	до 35 кВ	38,69	2,83
01-08-033-05	до 110 кВ	55,50	4,06
Отдел 9. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ			
Раздел 1. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ			
Таблица ФЕРп 01-09-001 Датчики контактные механические			
Измеритель: шт			
Датчик контактный механический с числом цепей управления:			
01-09-001-01	до 2	21,69	1,62
01-09-001-02	до 5	76,06	5,68
01-09-001-03	до 10	130,15	9,72
01-09-001-04	до 15	184,51	13,78
01-09-001-05	до 30	292,97	21,88
01-09-001-06	до 50	379,74	28,36
Таблица ФЕРп 01-09-002 Бесконтактные аналоговые элементы			
Измеритель: шт			
Датчик бесконтактный с числом "вход-выход":			
01-09-002-01	до 3	86,77	6,48
01-09-002-02	до 10	162,83	12,16
Элемент "усиление-преобразование" с числом "вход-выход":			
01-09-002-03	до 5 без органов настройки	10,98	0,82
01-09-002-04	до 5 с числом органов настройки до 3	43,39	3,24
01-09-002-05	до 5 с числом органов настройки до 10	54,36	4,06
01-09-002-06	до 10 без органов настройки	32,67	2,44
01-09-002-07	до 10 с числом органов настройки до 6	76,06	5,68
01-09-002-08	до 10 с числом органов настройки до 15	108,45	8,10
01-09-002-09	до 50 без органов настройки	76,06	5,68
01-09-002-10	до 50 с числом органов настройки до 5	249,59	18,64
01-09-002-11	до 50 с числом органов настройки до 15	325,37	24,30
Элемент нелинейного преобразования с числом органов настройки:			
01-09-002-12	до 5	216,92	16,20
01-09-002-13	до 10	325,37	24,30
Таблица ФЕРп 01-09-003 Бесконтактные дискретные элементы			
Измеритель: шт			
Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход":			
01-09-003-01	до 5 без органов настройки	21,47	1,62
01-09-003-02	до 5 с числом органов настройки до 2	42,94	3,24
01-09-003-03	до 5 с числом органов настройки до 10	64,38	4,86
01-09-003-04	до 10 без органов настройки	32,20	2,43
01-09-003-05	до 10 с числом органов настройки до 2	64,38	4,86
01-09-003-06	до 10 с числом органов настройки до 10	96,60	7,29
01-09-003-07	до 50 без органов настройки	96,60	7,29
01-09-003-08	до 50 с числом органов настройки до 2	193,18	14,58
01-09-003-09	до 50 с числом органов настройки до 10	268,31	20,25
01-09-003-10	до 100 без органов настройки	118,05	8,91
01-09-003-11	до 100 с числом органов настройки до 2	246,84	18,63
01-09-003-12	до 100 с числом органов настройки до 10	364,91	27,54
Раздел 2. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ			
Таблица ФЕРп 01-09-010 Функциональные группы управления релейно-контакторные			
Измеритель: шт			
Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей:			
01-09-010-01	до 3	53,29	4,50
01-09-010-02	до 5	85,26	7,20
01-09-010-03	до 10	159,86	13,50
01-09-010-04	до 20	234,48	19,80
01-09-010-05	до 30	319,74	27,00
01-09-010-06	до 50	532,90	45,00
01-09-010-07	до 100	801,14	65,70
01-09-010-08	до 200	1 207,20	99,00

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
Таблица ФЕРп 01-09-011 Функциональные группы управления аналоговые бесконтактные			
Измеритель: шт			
Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки:			
01-09-011-01	до 3	214,59	16,20
01-09-011-02	до 5	386,27	29,16
01-09-011-03	до 10	633,17	47,80
01-09-011-04	до 20	718,75	54,26
01-09-011-05	до 30	879,83	66,42
01-09-011-06	до 50	1 126,72	85,06
Таблица ФЕРп 01-09-012 Функциональные группы управления дискретные бесконтактные			
Измеритель: шт			
Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом "вход-выход":			
01-09-012-01	до 5	268,38	20,26
01-09-012-02	до 10	407,68	30,78
01-09-012-03	до 30	654,35	49,40
01-09-012-04	до 50	879,83	66,42
01-09-012-05	до 70	1 040,62	78,56
Таблица ФЕРп 01-09-013 Контур системы автоматического регулирования			
Измеритель: шт			
Контур системы автоматического регулирования параметров:			
01-09-013-01	1 с числом органов настройки до 5	838,59	56,70
01-09-013-02	1 с числом органов настройки до 10	1 197,99	81,00
01-09-013-03	до 4 с числом органов настройки до 5	1 473,53	99,63
01-09-013-04	до 4 с числом органов настройки до 20	1 892,83	127,98
Отдел 10. УСТРОЙСТВА И СХЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ			
Раздел 1. СХЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ			
Таблица ФЕРп 01-10-001 Схемы сбора и реализации сигналов информации			
Измеритель: сигнал			
01-10-001-01	Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов	14,26	1,22
Таблица ФЕРп 01-10-002 Схемы образования участка сигнализации			
Измеритель: участок			
01-10-002-01	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)	274,77	23,49
Таблица ФЕРп 01-10-003 Мнемосхемы щита диспетчерского управления			
Измеритель: схема (расценки с 01-10-003-01 по 01-10-003-03); 100 шт (расценка 01-10-003-04)			
Мнемосхема щита диспетчерского управления с количеством принимаемых сигналов:			
01-10-003-01	до 50	1 620,30	138,51
01-10-003-02	до 100	2 198,29	187,92
01-10-003-03	до 200	3 685,91	315,09
01-10-003-04	за каждые 100 последующих сигналов добавлять к расценке 01-10-003-03	1 591,87	136,08
Раздел 2. СХЕМЫ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ			
Таблица ФЕРп 01-10-010 Схема контроля изоляции электрической сети			
Измеритель: схема			
Схема контроля изоляции электрической сети:			
01-10-010-01	с помощью электроизмерительных приборов	54,84	4,86
01-10-010-02	с применением релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов	146,23	12,96
Отдел 11. ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ			
Раздел 1. КАБЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
Таблица ФЕРп 01-11-001 Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом			
Измеритель: кабель (расценки 01-11-001-01, 01-11-001-02); 500 м кабеля (расценка 01-11-001-03)			
Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля:			
01-11-001-01	до 500 м	259,43	20,26
01-11-001-02	до 1000 м	414,88	32,40
01-11-001-03	за каждые последующие 500 м добавлять к расценке 01-11-001-02	155,71	12,16
Таблица ФЕРп 01-11-002 Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля			
Измеритель: измерение			
Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение:			
01-11-002-01	до 35 кВ	20,75	1,62
01-11-002-02	до 330 кВ	82,98	6,48

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
Раздел 2. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА			
Таблица ФЕРп 01-11-010 Измерение сопротивления растеканию тока			
Измеритель: измерение			
Измерение сопротивления растеканию тока:			
01-11-010-01	заземлителя	15,62	1,22
01-11-010-02	контура с диагональю до 20 м	20,75	1,62
01-11-010-03	контура с диагональю до 200 м	41,49	3,24
01-11-010-04	контура с диагональю до 500 м	103,72	8,10
01-11-010-05	контура с диагональю до 1000 м	165,95	12,96
Таблица ФЕРп 01-11-011 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами			
Измеритель: 100 измерений			
01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	165,95	12,96
Таблица ФЕРп 01-11-012 Определение удельного сопротивления грунта			
Измеритель: измерение			
01-11-012-01	Определение удельного сопротивления грунта	41,49	3,24
Таблица ФЕРп 01-11-013 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"			
Измеритель: шт			
01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	15,62	1,22
Таблица ФЕРп 01-11-014 Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения			
Измеритель: точка			
01-11-014-01	Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте	165,95	12,96
01-11-014-02	Измерение напряжения прикосновения в сетях напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью	10,50	0,82
Раздел 3. ПРОЧИЕ ИЗМЕРЕНИЯ			
Таблица ФЕРп 01-11-020 Измерение тангенса угла диэлектрических потерь			
Измеритель: измерение			
01-11-020-01	Измерение тангенса угла диэлектрических потерь	41,49	3,24
Таблица ФЕРп 01-11-021 Измерение переходных сопротивлений постоянному току			
Измеритель: измерение			
Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением:			
01-11-021-01	до 10 кВ	10,50	0,82
01-11-021-02	до 35 кВ	20,75	1,62
01-11-021-03	до 110 кВ	31,24	2,44
Таблица ФЕРп 01-11-022 Измерение активного, индуктивного сопротивлений, емкости электрических машин и аппаратов			
Измеритель: измерение			
01-11-022-01	Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов	5,12	0,40
Таблица ФЕРп 01-11-023 Снятие характеристик			
Измеритель: шт			
Снятие характеристик коммутационных аппаратов:			
01-11-023-01	временных	20,75	1,62
01-11-023-02	скоростных	31,24	2,44
Таблица ФЕРп 01-11-024 Фазировка электрической линии или трансформатора			
Измеритель: шт			
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением:			
01-11-024-01	до 1 кВ	10,50	0,82
01-11-024-02	свыше 1 кВ	20,75	1,62
Таблица ФЕРп 01-11-025 Измерение коэффициента абсорбции и нелинейности изоляции			
Измеритель: измерение			
Измерение коэффициента:			
01-11-025-01	абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин	20,75	1,62
01-11-025-02	нелинейности изоляции электрической машины	31,24	2,44
Таблица ФЕРп 01-11-026 Снятие осциллограмм и векторных диаграмм			
Измеритель: шт			
Снятие, обработка и анализ:			
01-11-026-01	осциллограмм	82,98	6,48
01-11-026-02	векторных диаграмм	20,75	1,62

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
Таблица ФЕРп 01-11-027 Измерение токов утечки или пробивного напряжения			
Измеритель: измерение			
Измерение токов утечки:			
01-11-027-01	или пробивного напряжения разрядника	20,75	1,62
01-11-027-02	ограничителя напряжения	25,87	2,02
Таблица ФЕРп 01-11-028 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром			
Измеритель: шт (расценка 01-11-028-01); измерение (расценка 01-11-028-02)			
01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	4,10	0,32
01-11-028-02	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов	1,03	0,08
Таблица ФЕРп 01-11-029 Испытания трансформаторного масла			
Измеритель: испытание			
Испытание трансформаторного масла:			
01-11-029-01	на свободное протекание и измерение коэффициента пропитки кабельной линии низкого давления	497,85	38,88
01-11-029-02	на пробой	10,50	0,82
Раздел 4. КОНДЕНСАТОРЫ СТАТИЧЕСКИЕ			
Таблица ФЕРп 01-11-030 Измерение емкости конденсатора			
Измеритель: шт			
Измерение емкости конденсатора статического напряжением:			
01-11-030-01	до 1 кВ, однофазного	20,75	1,62
01-11-030-02	до 1 кВ, трехфазного	41,49	3,24
01-11-030-03	до 10 кВ, однофазного	31,24	2,44
01-11-030-04	до 35 кВ, однофазного	41,49	3,24
01-11-030-05	до 110 кВ, однофазного	51,99	4,06
Отдел 12. ИСПЫТАНИЯ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ			
Раздел 1. ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН			
Таблица ФЕРп 01-12-001 Испытания обмоток статора генераторов			
Измеритель: испытание			
Испытание обмотки статора генератора напряжением:			
01-12-001-01	до 1 кВ, мощностью до 1 МВт	32,34	2,44
01-12-001-02	до 11 кВ, мощностью до 10 МВт	53,83	4,06
01-12-001-03	до 30 кВ, мощностью до 1000 МВт	204,17	15,40
Таблица ФЕРп 01-12-002 Испытания обмоток статора электродвигателей			
Измеритель: испытание			
Испытание обмотки статора электродвигателя напряжением свыше 1 кВ, мощностью:			
01-12-002-01	до 4 МВт	49,10	4,05
01-12-002-02	до 25 МВт	58,93	4,86
01-12-002-03	Испытание обмотки якоря машины постоянного тока	39,25	3,24
Таблица ФЕРп 01-12-003 Испытания обмоток и цепей возбуждения			
Измеритель: испытание			
Испытание обмотки возбуждения электрической машины:			
01-12-003-01	постоянного тока	42,94	3,24
01-12-003-02	явнополюсной	59,13	4,46
01-12-003-03	неявнополюсной	53,83	4,06
Испытание цепи возбуждения электрической машины напряжением 6 кВ и выше:			
01-12-003-04	двигатель	75,20	5,67
01-12-003-05	генератор	80,60	6,08
Раздел 2. ИСПЫТАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ (АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ), РЕАКТОРОВ И ДУГОГАСИТЕЛЬНЫХ КАТУШЕК НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ			
Таблица ФЕРп 01-12-010 Испытания обмоток трансформаторов			
Измеритель: испытание			
Испытание:			
01-12-010-01	обмотки трансформатора силового	31,33	2,43
01-12-010-02	первичной обмотки трансформатора измерительного	31,33	2,43
01-12-010-03	вторичной обмотки трансформатора измерительного	20,88	1,62
Раздел 3. ИСПЫТАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И КАБЕЛЕЙ			
Таблица ФЕРп 01-12-020 Испытания сборных и соединительных шин			
Измеритель: испытание			
Испытание сборных и соединительных шин напряжением:			
01-12-020-01	до 11 кВ	83,55	7,29

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
01-12-020-02	до 35 кВ	102,14	8,91
Таблица ФЕРп 01-12-021 Испытания аппаратов			
Измеритель: испытание			
Испытание аппарата коммутационного напряжением:			
01-12-021-01	до 1 кВ (силовых цепей)	19,63	1,62
01-12-021-02	до 35 кВ	34,31	2,83
01-12-021-03	Испытание изоляционной тяги внутри изоляционных воздухопроводов воздушных выключателей напряжением 500-750 кВ	29,46	2,43
01-12-021-04	Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ	39,25	3,24
Таблица ФЕРп 01-12-022 Испытания конденсаторов статических			
Измеритель: испытание			
Испытание конденсатора статического напряжением:			
01-12-022-01	до 3 кВ	29,46	2,43
01-12-022-02	до 10 кВ	39,25	3,24
Таблица ФЕРп 01-12-023 Испытания вводов			
Измеритель: испытание			
01-12-023-01	Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)	29,90	2,43
Таблица ФЕРп 01-12-024 Испытания изоляторов			
Измеритель: испытание			
01-12-024-01	Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного	29,90	2,43
01-12-024-02	Испытание трех элементов изолятора опорного многоэлементного или подвесного	34,82	2,83
Таблица ФЕРп 01-12-025 Испытания токопроводов комплектных			
Измеритель: испытание			
Испытание токопровода комплектного экранированного напряжением 6 кВ и выше:			
01-12-025-01	длиной до 50 м	89,66	7,29
01-12-025-02	за каждые последующие 50 м	29,90	2,43
Таблица ФЕРп 01-12-026 Отыскание повреждения изолятора в закрытых токопроводах			
Измеритель: шт			
Поиск и определение места повреждения изолятора в закрытом токопроводе напряжением до 1 кВ и свыше 1 кВ, с количеством изоляторов			
01-12-026-01	до 50 шт.	139,48	11,34
01-12-026-02	до 100 шт.	159,45	12,96
01-12-026-03	до 300 шт.	209,28	17,01
01-12-026-04	до 500 шт.	279,01	22,68
Таблица ФЕРп 01-12-027 Испытания силовых кабелей			
Измеритель: испытание (расценки с 01-12-027-01 по 01-12-027-03, 01-12-027-07); 500 м кабеля (расценки с 01-12-027-04 по 01-12-027-06, 01-12-027-08)			
Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением:			
01-12-027-01	до 10 кВ	55,71	4,86
01-12-027-02	до 35 кВ	83,55	7,29
01-12-027-03	до 110 кВ	120,70	10,53
За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением:			
01-12-027-04	до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01	16,62	1,45
01-12-027-05	до 35 кВ добавлять к расценке 01-12-027-02	24,99	2,18
01-12-027-06	до 110 кВ добавлять к расценке 01-12-027-03	36,23	3,16
01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ	27,86	2,43
01-12-027-08	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 1 кВ добавлять к расценке 01-12-027-07	8,37	0,73
Таблица ФЕРп 01-12-028 Испытания статических преобразователей			
Измеритель: испытание			
Испытание статического преобразователя напряжением:			
01-12-028-01	до 1 кВ, ток до 1000 А	39,04	3,24
01-12-028-02	до 1 кВ, ток до 5000 А	58,56	4,86
01-12-028-03	до 1 кВ, ток до 15000 А	78,08	6,48
01-12-028-04	до 3 кВ, ток до 1000 А	58,56	4,86
01-12-028-05	до 3 кВ, ток до 5000 А	78,08	6,48
01-12-028-06	до 3 кВ, ток до 15000 А	97,60	8,10
Таблица ФЕРп 01-12-029 Испытания вторичных цепей			
Измеритель: испытание			
01-12-029-01	Испытание цепи вторичной коммутации	19,52	1,62
01-12-029-02	Испытание герметичной кабельной проходки	9,77	0,81

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
Отдел 13. ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ УСТРОЙСТВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ			
Раздел 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ УСТРОЙСТВА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ			
Таблица ФЕРп 01-13-001 Электрически взаимосвязанные устройства в электроустановках			
Измеритель: присоединение			
Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств:			
01-13-001-01	до 2 шт.	379,72	25,92
01-13-001-02	до 5 шт.	593,32	40,50
01-13-001-03	до 10 шт.	878,13	59,94
01-13-001-04	до 20 шт.	1 388,39	94,77
Раздел 2. МЕХАНИЗМЫ В СОСТАВЕ АГРЕГАТА			
Таблица ФЕРп 01-13-010 Механизмы, связанные между собой блокировочными связями			
Измеритель: компл			
Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные:			
01-13-010-01	предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт.	488,86	34,02
01-13-010-02	предприятием-изготовителем, в количестве до 5 шт.	756,58	52,65
01-13-010-03	предприятием-изготовителем, в количестве до 10 шт.	1 361,84	94,77
01-13-010-04	предприятием-изготовителем, в количестве до 20 шт.	1 978,75	137,70
01-13-010-05	предприятием-изготовителем, в количестве до 30 шт.	2 432,69	169,29
01-13-010-06	на месте, в количестве до 2 шт.	675,11	46,98
01-13-010-07	на месте, в количестве до 5 шт.	1 163,97	81,00
01-13-010-08	на месте, в количестве до 10 шт.	1 652,83	115,02
01-13-010-09	на месте, в количестве до 20 шт.	2 688,78	187,11
01-13-010-10	на месте, в количестве до 30 шт.	3 247,47	225,99
Таблица ФЕРп 01-13-011 Механизмы, связанные между собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем режимов работы			
Измеритель: компл			
Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем режимов работы, в количестве:			
01-13-011-01	до 2 шт.	1 257,09	87,48
01-13-011-02	до 5 шт.	1 920,55	133,65
01-13-011-03	до 10 шт.	2 781,87	193,59
01-13-011-04	до 20 шт.	3 736,35	260,01
01-13-011-05	до 30 шт.	4 783,93	332,91
Раздел 3. АГРЕГАТЫ В СОСТАВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА			
Таблица ФЕРп 01-13-020 Агрегаты, связанные между собой блокировочными связями			
Измеритель: компл			
Технологический комплекс, включающий в себя агрегаты, связанные между собой блокировочными связями, в количестве:			
01-13-020-01	до 2 шт.	896,26	62,37
01-13-020-02	до 5 шт.	1 361,84	94,77
01-13-020-03	до 10 шт.	2 374,49	165,24
01-13-020-04	до 20 шт.	3 410,44	237,33
01-13-020-05	до 30 шт.	4 062,25	282,69
Таблица ФЕРп 01-13-021 Агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы			
Измеритель: компл			
Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве:			
01-13-021-01	до 5 шт.	2 909,93	202,50
01-13-021-02	до 10 шт.	4 155,37	289,17
01-13-021-03	до 20 шт.	5 505,58	383,13
01-13-021-04	до 30 шт.	6 855,77	477,09
Раздел 4. СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО (ДИСПЕТЧЕРСКОГО) УПРАВЛЕНИЯ УЧАСТКАМИ, ВХОДЯЩИМИ В ОБЩИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС			
Таблица ФЕРп 01-13-030 Системы централизованного (диспетчерского) управления участками, входящими в общий технологический комплекс			
Измеритель: компл			
Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве:			
01-13-030-01	до 5 шт.	993,07	70,48
01-13-030-02	до 10 шт.	1 940,20	137,70

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
01-13-030-03	до 20 шт.	2 796,30	198,46
01-13-030-04	до 30 шт.	3 789,09	268,92
Раздел 5. СИСТЕМЫ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ (ПА)			
Таблица ФЕРп 01-13-040 Системы противоаварийной автоматики (ПА)			
Измеритель: компл			
Комплекс ПА с количеством взаимосвязанных устройств:			
01-13-040-01	до 5 шт.	1 278,25	90,72
01-13-040-02	до 10 шт.	1 540,88	109,36
01-13-040-03	до 20 шт.	1 803,24	127,98
Отдел 14. ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			
Раздел 1. ЛИФТЫ С РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ			
Таблица ФЕРп 01-14-001 Лифты пассажирские для жилых домов			
Измеритель: шт (расценка 01-14-001-01); лифт (расценка 01-14-001-02); остановка (расценки 01-14-001-03, 01-14-001-04)			
Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины:			
01-14-001-01	1 м/с, релейно-контакторный	2 369,90	230,40
01-14-001-02	1,4 м/с, релейно-контакторный	2 880,90	280,08
При изменении количества остановок уменьшать или добавлять:			
01-14-001-03	к расценке 01-14-001-01	74,06	7,20
01-14-001-04	к расценке 01-14-001-02	118,50	11,52
Таблица ФЕРп 01-14-002 Лифты пассажирские для административных зданий			
Измеритель: лифт (расценки 01-14-002-01, 01-14-002-02); остановка (расценки 01-14-002-03, 01-14-002-04)			
Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины:			
01-14-002-01	1 м/с, релейно-контакторный	3 384,52	329,04
01-14-002-02	1,4 м/с, релейно-контакторный	4 488,00	436,32
При изменении количества остановок уменьшать или добавлять:			
01-14-002-03	к расценке 01-14-002-01	133,29	12,96
01-14-002-04	к расценке 01-14-002-02	177,74	17,28
Таблица ФЕРп 01-14-003 Лифты грузовые и больничные			
Измеритель: лифт (расценки с 01-14-003-01 по 01-14-003-03); остановка (расценки с 01-14-003-04 по 01-14-003-06)			
01-14-003-01	Лифт грузовой малый, грузоподъемность до 160 кг, на 2 остановки	296,24	28,80
01-14-003-02	Лифт грузовой общего назначения (для магазинов, поликлиник и т.п.), выжимной, грузоподъемность до 5000 кг, на 2 остановки	947,94	92,16
01-14-003-03	Лифт больничный, грузоподъемность до 500 кг, скорость движения кабины до 0,5 м/с, на 10 остановок	1 888,50	183,60
При изменении количества остановок уменьшать или добавлять:			
01-14-003-04	к расценке 01-14-003-01	111,08	10,80
01-14-003-05	к расценке 01-14-003-02	146,57	14,25
01-14-003-06	к расценке 01-14-003-03	56,27	5,47
Раздел 2. ЛИФТЫ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ НА МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ			
Таблица ФЕРп 01-14-013 Лифты пассажирские для жилых домов			
Измеритель: лифт (расценки 01-14-013-01, 01-14-013-02); остановка (расценки 01-14-013-03, 01-14-013-04)			
Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины:			
01-14-013-01	1 м/с, с микроэлектроникой	3 782,76	316,80
01-14-013-02	1,4 м/с, с микроэлектроникой	5 037,95	421,92
При изменении количества остановок уменьшать или добавлять:			
01-14-013-03	к расценке 01-14-013-01	72,23	6,05
01-14-013-04	к расценке 01-14-013-02	103,18	8,64
Таблица ФЕРп 01-14-014 Лифты пассажирские для административных зданий			
Измеритель: лифт (расценки 01-14-014-01, 01-14-014-02); остановка (расценки 01-14-014-03, 01-14-014-04)			
Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины:			
01-14-014-01	1 м/с, с микроэлектроникой	4 633,86	388,08
01-14-014-02	1,4 м/с, с микроэлектроникой	6 026,61	504,72
При изменении количества остановок уменьшать или добавлять:			
01-14-014-03	к расценке 01-14-014-01	87,64	7,34
01-14-014-04	к расценке 01-14-014-02	118,68	9,94

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
Таблица ФЕРп 01-14-015 Лифты грузовые и больничные			
Измеритель: лифт (расценка 01-14-015-01); остановка (расценка 01-14-015-02)			
01-14-015-01	Лифт грузовой, грузоподъемность до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок, с микроэлектроникой	3 430,26	287,28
01-14-015-02	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-015-01	56,72	4,75
Раздел 3. ЛИФТЫ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ НА МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВАХ			
Таблица ФЕРп 01-14-025 Лифты пассажирские для жилых домов			
Измеритель: лифт (расценки с 01-14-025-01 по 01-14-025-03); остановка (расценки с 01-14-025-04 по 01-14-025-06)			
Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины:			
01-14-025-01	1 м/с, с микропроцессорными устройствами	6 945,15	528,47
01-14-025-02	1,4 м/с, с микропроцессорными устройствами	9 235,27	702,73
01-14-025-03	1,6 м/с, с микропроцессорными устройствами	13 162,11	1 001,53
При изменении количества остановок уменьшать или добавлять:			
01-14-025-04	к расценке 01-14-025-01	136,28	10,37
01-14-025-05	к расценке 01-14-025-02	189,25	14,40
01-14-025-06	к расценке 01-14-025-03	196,73	14,97
Таблица ФЕРп 01-14-026 Лифты пассажирские для административных зданий			
Измеритель: лифт (расценки с 01-14-026-01 по 01-14-026-03); остановка (расценки с 01-14-026-04 по 01-14-026-06)			
Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины:			
01-14-026-01	1 м/с, с микропроцессорными устройствами	8 307,85	632,16
01-14-026-02	1,4 м/с, с микропроцессорными устройствами	11 051,90	840,96
01-14-026-03	1,6 м/с, с микропроцессорными устройствами	14 912,63	1 134,73
При изменении количества остановок уменьшать или добавлять:			
01-14-026-04	к расценке 01-14-026-01	166,50	12,67
01-14-026-05	к расценке 01-14-026-02	226,97	17,27
01-14-026-06	к расценке 01-14-026-03	242,21	18,43
Таблица ФЕРп 01-14-027 Лифты грузовые и больничные			
Измеритель: лифт (расценка 01-14-027-01); остановка (расценка 01-14-027-02)			
01-14-027-01	Лифт грузовой, грузоподъемность до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок, с микропроцессорными устройствами	6 292,39	478,80
01-14-027-02	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-027-01	98,56	7,50
Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ			
Таблица ФЕРп 01-14-040 Наладка режима работы лифтов по перевозке пожарных подразделений			
Измеритель: лифт			
Наладка режима работы по перевозке подразделений лифтов, грузоподъемность до 1000 кг со скоростью передвижения кабины до 1,6 м/с, количество остановок:			
01-14-040-01	до 10	489,50	38,88
01-14-040-02	до 30	725,18	57,60
Таблица ФЕРп 01-14-041 Частотный преобразователь скорости лифта			
Измеритель: шт			
01-14-041-01	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ	3 454,68	252,72

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.1

Структура пусконаладочных работ

Этапы работ	Доля, %, в общих затратах (расценке)
Подготовительные работы	10
Наладочные работы, проводимые до индивидуальных испытаний технологического оборудования	40
Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования	30
Комплексное опробование	15
Оформление рабочей и приемосдаточной документации	5
Итого	100

Приложение 1.2

Термины и определения, используемые в ФЕРп сборника

Термин	Определение
Коммутационный аппарат	Электрический аппарат, которым отключается ток нагрузки или снимается напряжение питающей сети (автоматический выключатель, выключатель нагрузки, отделитель, разъединитель, рубильник, пакетный выключатель, предохранитель и т.п.).
Местное управление	Управление, при котором органы управления и коммутационные аппараты конструктивно расположены на одной панели или щите.
Дистанционное управление	Управление, при котором органы управления и коммутационные аппараты конструктивно расположены на различных панелях или щитах.
Присоединение вторичной коммутации	Вторичная цепь управления, сигнализации, трансформаторов напряжения и др., ограниченная одной группой предохранителей или автоматическим выключателем, а также вторичная цепь трансформаторов тока одного назначения (защита, измерение).
Присоединение первичной коммутации	Электрическая цепь (оборудование и шины) одного назначения, наименования и напряжения, присоединенная к шинам распределительного устройства, генератора, щита, сборки и находящаяся в пределах электрической станции, подстанции и т. п. Электрические цепи разного напряжения (независимо от числа) одного силового трансформатора. Все коммутационные аппараты и шины, посредством которых линия или трансформатор присоединены к распределительному устройству.
Линия	Участок двух-, трех- или четырехпроводной электрической сети.
Устройство	Совокупность элементов в изделии, выполненных в единой конструкции (например: шкаф или панель управления, панель релейной защиты, ячейка, блок питания и др.). Устройство может не иметь в изделии определенного функционального назначения.
Участок сигнализации	Устройство реализации сигналов.
Орган настройки	Любой элемент электрической схемы (потенциометр, резистор, конденсатор и др.), значение параметра которого требует регулирования согласно инструкции предприятия-изготовителя.
Функциональная группа	Совокупность элементов, выполняющих в системе автоматического управления или регулирования определенную функцию и не объединенных в единую конструкцию (например: релейно-контакторная схема управления электроприводом, узел задания, узел регулятора, узел динамической компенсации, узел линеаризации, узел формирования параметра определенной функциональной зависимости и др.).
Аппарат управления в составе релейно-контакторной функциональной группы	Релейный элемент, выполняющий функцию задания координаты или ее изменения по заданному закону управления (например: кнопка, ключ управления, конечный и путевые выключатели, контактор, магнитный пускатель, реле и т.п.).
Система автоматического управления	Система автоматического управления, в которой цель управления в статических и динамических режимах достигается посредством оптимизации замкнутых контуров регулирования.
Система автоматического регулирования	Совокупность функциональных групп, обеспечивающих автоматическое изменение одной или нескольких координат технологического объекта управления с целью достижения заданных значений регулируемых величин или оптимизации определенного критерия качества регулирования.
Элемент системы автоматического управления или регулирования	Составная часть схемы, которая имеет единую конструкцию, разъемное соединение, выполняет в изделии одну или несколько определенных функций (усиление, преобразование, генерирование, формирование сигналов) и требует проверки на стенде или в специально собранной схеме на соответствие техническим условиям или

Термин	Определение
	требованиям предприятия-изготовителя.
Технологический объект	Совокупность технологического и электротехнического оборудования и реализованного на нем технологического процесса производства.
Технологический комплекс	Совокупность функционально взаимосвязанных средств технологического оснащения (агрегаты, механизмы и другое оборудование) для выполнения в условиях производства заданных технологических процессов и операций с целью осуществления всех стадий получения установленного проектом количества и качества конечной продукции.
Механизм	Совокупность подвижно соединенных частей, совершающих под действием приложенных сил заданные движения.
Агрегат	Совокупность двух и более механизмов, работающих в комплексе и обеспечивающих заданный технологический процесс производства.
Участок диспетчерского управления	Совокупность механизмов или электрических устройств, связанных единым технологическим циклом и общей схемой управления.
Испытание	Приложение тока или напряжения к объекту на время испытания, регламентируемое нормативным документом.
Объект испытания	Независимая токоведущая часть кабеля, шинпровода, аппарата, трансформатора, генератора, электродвигателя и других устройств.
Кабельная проходка	Токопроводящее устройство, предназначенное для передачи электрической энергии посредством специальных силовых и контрольных кабелей через герметические помещения или плотные боксы атомных электростанций.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	9
Отдел 1. СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И ВОЗБУДИТЕЛИ	9
Раздел 1. ГЕНЕРАТОРЫ	9
Таблица ФЕРп 01-01-001 Синхронные генераторы (компенсаторы).....	9
Таблица ФЕРп 01-01-002 Гидрогенераторы.....	9
Раздел 2. СИСТЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ.....	9
Таблица ФЕРп 01-01-013 Системы возбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ.....	9
Таблица ФЕРп 01-01-014 Электромашинные системы возбуждения синхронного генератора (компенсатора) напряжением свыше 1 кВ.....	9
Таблица ФЕРп 01-01-015 Полупроводниковые высокочастотные системы возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ	9
Таблица ФЕРп 01-01-016 Тиристорные системы самовозбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ.....	10
Таблица ФЕРп 01-01-017 Тиристорные системы независимого возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ	10
Таблица ФЕРп 01-01-018 Бесщеточные диодные системы возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ.....	10
Таблица ФЕРп 01-01-019 Реверсивные бесщеточные диодные системы возбуждения синхронного компенсатора напряжением свыше 1 кВ	10
Отдел 2. СИЛОВЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ	10
Раздел 1. ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ	10
Подраздел 1.1. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ	10
Таблица ФЕРп 01-02-001 Трансформаторы напряжением до 1 кВ	10
Таблица ФЕРп 01-02-002 Трансформаторы двухобмоточные.....	10
Таблица ФЕРп 01-02-003 Трансформаторы трехобмоточные	10
Подраздел 1.2. ТРАНСФОРМАТОРЫ ОДНОФАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ	11
Таблица ФЕРп 01-02-004 Трансформаторы однофазные масляные	11
Подраздел 1.3. ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ СУХИЕ	11
Таблица ФЕРп 01-02-005 Трансформаторы и реакторы сухие.....	11
Раздел 2. ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ.....	11
Подраздел 2.1. ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ	11
Таблица ФЕРп 01-02-015 Трансформаторы однофазные.....	11
Таблица ФЕРп 01-02-016 Трансформаторы трехфазные и устройства отбора напряжения	11
Подраздел 2.2. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА	11
Таблица ФЕРп 01-02-017 Трансформаторы выносные и встроенные	11
Таблица ФЕРп 01-02-018 Трансформаторы нулевой последовательности	11
Отдел 3. КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ.....	12
Раздел 1. АППАРАТЫ	12
Подраздел 1.1. АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ	12
Таблица ФЕРп 01-03-001 Выключатели однополюсные.....	12
Таблица ФЕРп 01-03-002 Выключатели трехполюсные	12
Таблица ФЕРп 01-03-003 Выключатели постоянного тока быстродействующие	12
Подраздел 1.2. АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ.....	12
Таблица ФЕРп 01-03-004 Выключатели автоматические постоянного тока быстродействующие	12
Таблица ФЕРп 01-03-005 Разъединители	12
Таблица ФЕРп 01-03-006 Отделители трехполюсные.....	13
Таблица ФЕРп 01-03-007 Короткозамыкатели.....	13
Таблица ФЕРп 01-03-008 Выключатели нагрузки, масляные, автоматические с электромагнитным дутьем или вакуумные и элегазовые.....	13
Таблица ФЕРп 01-03-009 Выключатели воздушные	13
Таблица ФЕРп 01-03-010 Комплексы аппаратные генераторные	13
Раздел 2. СХЕМЫ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ	13
Подраздел 2.1. СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАСЛЯНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ	13
Таблица ФЕРп 01-03-020 Схемы вторичной коммутации выключателя	13
Подраздел 2.2. СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ	14
Таблица ФЕРп 01-03-021 Схемы вторичной коммутации выключателя	14
Таблица ФЕРп 01-03-022 Устройства подогрева выключателя	14
Таблица ФЕРп 01-03-023 Комплексы аппаратные генераторные	14
Подраздел 2.3. СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯМИ.....	14
Таблица ФЕРп 01-03-024 Схемы вторичной коммутации разъединителя	14
Таблица ФЕРп 01-03-025 Схемы электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов	14

Таблица ФЕРп 01-03-026	Схемы вторичной коммутации короткозамыкателя или отделителя	14
Отдел 4. УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ.....		14
Раздел 1. МАКСИМАЛЬНЫЕ ТОКОВЫЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТЫ		14
Подраздел 1.1. МАКСИМАЛЬНЫЕ ТОКОВЫЕ ЗАЩИТЫ (МТЗ)		14
Таблица ФЕРп 01-04-001	Защиты прямого действия	14
Таблица ФЕРп 01-04-002	Тепловые защиты	14
Таблица ФЕРп 01-04-003	Защиты с реле в силовых цепях постоянного тока	14
Таблица ФЕРп 01-04-004	Защиты на постоянном и переменном оперативном токе	15
Таблица ФЕРп 01-04-005	Устройства пуска МТЗ по напряжению	15
Таблица ФЕРп 01-04-006	Защиты от коротких замыканий на "землю".	15
Таблица ФЕРп 01-04-007	Защиты с автоматическим повторным включением (АПВ)	15
Таблица ФЕРп 01-04-008	Защиты от симметричных перегрузок	15
Таблица ФЕРп 01-04-009	Защиты линий от подпитки синхронными двигателями	15
Таблица ФЕРп 01-04-010	Защиты токовые ПДЭ-2002	15
Таблица ФЕРп 01-04-011	Устройства ускорения защит	15
Таблица ФЕРп 01-04-012	Двухфазные токовые отсеки и максимальные токовые защиты	15
Таблица ФЕРп 01-04-013	Защиты направленные	16
Таблица ФЕРп 01-04-014	Защиты импульсные	16
Таблица ФЕРп 01-04-015	Защиты транзисторные	16
Таблица ФЕРп 01-04-016	Устройства защиты генераторов и блоков	16
Подраздел 1.2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТЫ		16
Таблица ФЕРп 01-04-017	Дифференциальные защиты	16
Таблица ФЕРп 01-04-019	Поперечные дифференциальные токовые защиты генераторов и линий	16
Таблица ФЕРп 01-04-020	Продольные дифференциальные токовые защиты линий	16
Таблица ФЕРп 01-04-021	Дифференциальные защиты шин	16
Раздел 2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ФАЗНЫЕ И ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАЩИТЫ		17
Подраздел 2.1. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ФАЗНЫЕ ЗАЩИТЫ (РЕЛЕЙНАЯ ЧАСТЬ)		17
Таблица ФЕРп 01-04-030	Дифференциальные фазные защиты (релейная часть)	17
Таблица ФЕРп 01-04-031	Высокочастотные защиты	17
Таблица ФЕРп 01-04-032	Дистанционные защиты	17
Таблица ФЕРп 01-04-033	Шкафы дистанционных и токовых защит	17
Таблица ФЕРп 01-04-034	Дистанционные защиты распределительных сетей 6-20 кВ	17
Таблица ФЕРп 01-04-035	Устройства защиты трансформаторов (автотрансформаторов)	17
Таблица ФЕРп 01-04-036	Комплекты защиты автотрансформаторов напряжением свыше 500 кВ	17
Таблица ФЕРп 01-04-037	Устройства блокировки защит	17
Таблица ФЕРп 01-04-038	Реле дистанционных защит	17
Раздел 3. ОБЩЕСТАНЦИОННЫЕ (ПОДСТАНЦИОННЫЕ) УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ		18
Таблица ФЕРп 01-04-048	Устройства и панели резервирования отказа выключателя (УРОВ)	18
Таблица ФЕРп 01-04-049	Устройства передачи отключающего сигнала	18
Таблица ФЕРп 01-04-050	Устройства перевода токовых цепей защиты	18
Таблица ФЕРп 01-04-051	Защиты минимального напряжения	18
Раздел 4. ОТДЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ		18
Таблица ФЕРп 01-04-060	Защиты с фильтр-реле	18
Таблица ФЕРп 01-04-061	Защиты с реле различного типа	18
Таблица ФЕРп 01-04-062	Защиты от замыканий на "землю".	18
Таблица ФЕРп 01-04-063	Дуговые защиты	18
Таблица ФЕРп 01-04-064	Устройства блокировки	18
Раздел 5. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ УСТРОЙСТВА		19
Таблица ФЕРп 01-04-074	Приемопередатчики	19
Таблица ФЕРп 01-04-075	Высокочастотные каналы защиты или аппаратуры противоаварийной автоматики	19
Таблица ФЕРп 01-04-076	Аппаратура передачи сигналов релейной защиты и противоаварийной автоматики	19
Таблица ФЕРп 01-04-077	Высокочастотные тракты совместно с элементами обработки и присоединения линии	19
Отдел 5. УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ		19
Раздел 1. АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА В СИСТЕМАХ ВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ И КОМПЕНСАТОРОВ		19
Подраздел 1.1. УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ (АРВ)		19
Таблица ФЕРп 01-05-001	Регуляторы возбуждения	19
Таблица ФЕРп 01-05-002	Отдельные устройства	19
Таблица ФЕРп 01-05-003	Устройства питания регулятора возбуждения	19
Подраздел 1.2. УСТРОЙСТВА ОГРАНИЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ		19
Таблица ФЕРп 01-05-004	Устройства ограничения параметров	19
Раздел 2. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА И УСТРОЙСТВА СИНХРОНИЗАЦИИ		20

Подраздел 2.1. УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПУСКА ОСЦИЛЛОГРАФОВ	20
Таблица ФЕРп 01-05-010 Устройства автоматического пуска осциллографов и автоматического осциллографирования.....	20
Таблица ФЕРп 01-05-011 Панели автоматического пуска осциллографов	20
Подраздел 2.2. УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ (АПВ) И АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ (АВР)	20
Таблица ФЕРп 01-05-012 Устройства АПВ	20
Таблица ФЕРп 01-05-013 Трехфазные устройства АПВ (ТАПВ)	20
Таблица ФЕРп 01-05-014 Однофазные устройства АПВ (ОАПВ)	20
Таблица ФЕРп 01-05-015 Устройства АВР	20
Таблица ФЕРп 01-05-016 Устройства АВР трансформаторов и линий	20
Таблица ФЕРп 01-05-017 Устройства АВР электродвигателей	20
Таблица ФЕРп 01-05-018 Устройства АВР с контролем за технологическими параметрами.....	20
Подраздел 2.3. УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ АСИНХРОННОГО ХОДА (АПАХ)	21
Таблица ФЕРп 01-05-029 Устройства АПАХ.....	21
Подраздел 2.4. ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ	21
Таблица ФЕРп 01-05-019 Устройства защиты от повышения напряжения на линии	21
Таблица ФЕРп 01-05-020 Устройства автоматики линейного реактора	21
Таблица ФЕРп 01-05-021 Устройства фиксации аварийных режимов	21
Таблица ФЕРп 01-05-022 Устройства измерения и фиксации частоты	21
Таблица ФЕРп 01-05-023 Устройства автоматической частотной разгрузки (АЧР)	21
Таблица ФЕРп 01-05-024 Устройства контроля мощности исходного режима	21
Таблица ФЕРп 01-05-025 Автоматические искатели повреждения и фиксирующие приборы на линии.....	21
Таблица ФЕРп 01-05-026 Шкафы и устройства автоматики линий.....	21
Подраздел 2.5. УСТРОЙСТВА СИНХРОНИЗАЦИИ.....	22
Таблица ФЕРп 01-05-027 Устройства и схемы синхронизации	22
Подраздел 2.6. ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	22
Таблица ФЕРп 01-05-028 Автоматические регуляторы	22
Раздел 3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ	22
Подраздел 3.1. УСТРОЙСТВА ОТКЛЮЧЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ	22
Таблица ФЕРп 01-05-038 Устройства отключения.....	22
Подраздел 3.2. УСТРОЙСТВА РАЗГРУЗКИ ТЕПЛОВЫХ ТУРБИН.....	22
Таблица ФЕРп 01-05-039 Устройства разгрузки.....	22
Подраздел 3.3. УСТРОЙСТВА ДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ	22
Таблица ФЕРп 01-05-040 Устройства деления	22
Подраздел 3.4. УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДОЗИРОВКИ УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ.....	23
Таблица ФЕРп 01-05-041 Устройства дозировки	23
Отдел 6. УСТРОЙСТВА СИСТЕМ НАПЯЖЕНИЯ И ОПЕРАТИВНОГО ТОКА	23
Раздел 1. СТАЦИОНАРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ	23
Таблица ФЕРп 01-06-001 Системы постоянного тока.....	23
Таблица ФЕРп 01-06-002 Коммутаторы элементные	23
Таблица ФЕРп 01-06-003 Устройства заряда и подзаряда, обратного тока	23
Раздел 2. УСТРОЙСТВА ПИТАНИЯ.....	23
Таблица ФЕРп 01-06-010 Устройства питания цепей защиты	23
Таблица ФЕРп 01-06-011 Устройства комплектные для питания цепей электромагнитных приводов	23
Таблица ФЕРп 01-06-012 Устройства мигающего света.....	23
Раздел 3. СИСТЕМЫ НАПЯЖЕНИЯ И ОПЕРАТИВНОГО ТОКА	23
Таблица ФЕРп 01-06-020 Вторичные цепи трансформаторов напряжения	23
Таблица ФЕРп 01-06-021 Схемы разводки трехпроводной системы.....	23
Таблица ФЕРп 01-06-022 Схемы резервирования питания трехпроводной системы	24
Таблица ФЕРп 01-06-023 Устройства контроля уровня напряжения	24
Отдел 7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ	24
Таблица ФЕРп 01-07-001 Асинхронные электродвигатели	24
Таблица ФЕРп 01-07-002 Синхронные электродвигатели	24
Таблица ФЕРп 01-07-003 Электрические машины постоянного тока	24
Таблица ФЕРп 01-07-004 Прочие электрические машины	24
Отдел 8. СТАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ.....	24
Раздел 1. ДИОДНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ	24
Таблица ФЕРп 01-08-001 Диодные преобразователи.....	24
Раздел 2. ТИРИСТОРНЫЕ УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИИ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ	24
Таблица ФЕРп 01-08-010 Тиристорные устройства	24

Таблица ФЕРп 01-08-011	Тиристорные станции управления.....	24
Раздел 3. ТИРИСТОРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ.....		25
Таблица ФЕРп 01-08-020	Преобразователи неревверсивные.....	25
Таблица ФЕРп 01-08-021	Преобразователи реверсивные.....	25
Таблица ФЕРп 01-08-022	Преобразователи частоты.....	25
Таблица ФЕРп 01-08-023	Инверторы тока или напряжения.....	25
Раздел 4. ДРУГИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА.....		25
Таблица ФЕРп 01-08-030	Преобразователи широтно-импульсные.....	25
Таблица ФЕРп 01-08-031	Преобразователи с дросселями или магнитными усилителями.....	25
Таблица ФЕРп 01-08-032	Установки с ламповыми генераторами.....	25
Таблица ФЕРп 01-08-033	Конденсаторы статические.....	25
Отдел 9. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ.....		26
Раздел 1. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ.....		26
Таблица ФЕРп 01-09-001	Датчики контактные механические.....	26
Таблица ФЕРп 01-09-002	Бесконтактные аналоговые элементы.....	26
Таблица ФЕРп 01-09-003	Бесконтактные дискретные элементы.....	26
Раздел 2. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ.....		26
Таблица ФЕРп 01-09-010	Функциональные группы управления релейно-контакторные.....	26
Таблица ФЕРп 01-09-011	Функциональные группы управления аналоговые бесконтактные.....	27
Таблица ФЕРп 01-09-012	Функциональные группы управления дискретные бесконтактные.....	27
Таблица ФЕРп 01-09-013	Контуры систем автоматического регулирования.....	27
Отдел 10. УСТРОЙСТВА И СХЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ.....		27
Раздел 1. СХЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ.....		27
Таблица ФЕРп 01-10-001	Схемы сбора и реализации сигналов информации.....	27
Таблица ФЕРп 01-10-002	Схемы образования участка сигнализации.....	27
Таблица ФЕРп 01-10-003	Мнемосхемы щита диспетчерского управления.....	27
Раздел 2. СХЕМЫ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.....		27
Таблица ФЕРп 01-10-010	Схема контроля изоляции электрической сети.....	27
Отдел 11. ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ.....		27
Раздел 1. КАБЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....		27
Таблица ФЕРп 01-11-001	Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом.....	27
Таблица ФЕРп 01-11-002	Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля.....	27
Раздел 2. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА.....		28
Таблица ФЕРп 01-11-010	Измерение сопротивления растеканию тока.....	28
Таблица ФЕРп 01-11-011	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.....	28
Таблица ФЕРп 01-11-012	Определение удельного сопротивления грунта.....	28
Таблица ФЕРп 01-11-013	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль".....	28
Таблица ФЕРп 01-11-014	Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения.....	28
Раздел 3. ПРОЧИЕ ИЗМЕРЕНИЯ.....		28
Таблица ФЕРп 01-11-020	Измерение тангенса угла диэлектрических потерь.....	28
Таблица ФЕРп 01-11-021	Измерение переходных сопротивлений постоянному току.....	28
Таблица ФЕРп 01-11-022	Измерение активного, индуктивного сопротивлений, емкости электрических машин и аппаратов.....	28
Таблица ФЕРп 01-11-023	Снятие характеристик.....	28
Таблица ФЕРп 01-11-024	Фазировка электрической линии или трансформатора.....	28
Таблица ФЕРп 01-11-025	Измерение коэффициента абсорбции и нелинейности изоляции.....	28
Таблица ФЕРп 01-11-026	Снятие осциллограмм и векторных диаграмм.....	28
Таблица ФЕРп 01-11-027	Измерение токов утечки или пробивного напряжения.....	29
Таблица ФЕРп 01-11-028	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром.....	29
Таблица ФЕРп 01-11-029	Испытания трансформаторного масла.....	29
Раздел 4. КОНДЕНСАТОРЫ СТАТИЧЕСКИЕ.....		29
Таблица ФЕРп 01-11-030	Измерение емкости конденсатора.....	29
Отдел 12. ИСПЫТАНИЯ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ.....		29
Раздел 1. ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН.....		29
Таблица ФЕРп 01-12-001	Испытания обмоток статора генераторов.....	29
Таблица ФЕРп 01-12-002	Испытания обмоток статора электродвигателей.....	29
Таблица ФЕРп 01-12-003	Испытания обмоток и цепей возбуждения.....	29
Раздел 2. ИСПЫТАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ (АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ), РЕАКТОРОВ И ДУГОГАСИТЕЛЬНЫХ КАТУШЕК НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ.....		29
Таблица ФЕРп 01-12-010	Испытания обмоток трансформаторов.....	29
Раздел 3. ИСПЫТАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И КАБЕЛЕЙ.....		29
Таблица ФЕРп 01-12-020	Испытания сборных и соединительных шин.....	29
Таблица ФЕРп 01-12-021	Испытания аппаратов.....	30

Таблица ФЕРп 01-12-022	Испытания конденсаторов статических	30
Таблица ФЕРп 01-12-023	Испытания вводов	30
Таблица ФЕРп 01-12-024	Испытания изоляторов.....	30
Таблица ФЕРп 01-12-025	Испытания токопроводов комплектных	30
Таблица ФЕРп 01-12-026	Отыскание повреждения изолятора в закрытых токопроводах	30
Таблица ФЕРп 01-12-027	Испытания силовых кабелей	30
Таблица ФЕРп 01-12-028	Испытания статических преобразователей	30
Таблица ФЕРп 01-12-029	Испытания вторичных цепей	30
Отдел 13. ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ УСТРОЙСТВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ		31
Раздел 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ УСТРОЙСТВА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ		31
Таблица ФЕРп 01-13-001	Электрически взаимосвязанные устройства в электроустановках	31
Раздел 2. МЕХАНИЗМЫ В СОСТАВЕ АГРЕГАТА.....		31
Таблица ФЕРп 01-13-010	Механизмы, связанные между собой блокировочными связями	31
Таблица ФЕРп 01-13-011	Механизмы, связанные между собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем режимов работы	31
Раздел 3. АГРЕГАТЫ В СОСТАВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА		31
Таблица ФЕРп 01-13-020	Агрегаты, связанные между собой блокировочными связями	31
Таблица ФЕРп 01-13-021	Агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы	31
Раздел 4. СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО (ДИСПЕТЧЕРСКОГО) УПРАВЛЕНИЯ УЧАСТКАМИ, ВХОДЯЩИМИ В ОБЩИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС		31
Таблица ФЕРп 01-13-030	Системы централизованного (диспетчерского) управления участками, входящими в общий технологический комплекс.....	31
Раздел 5. СИСТЕМЫ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ (ПА)		32
Таблица ФЕРп 01-13-040	Системы противоаварийной автоматики (ПА)	32
Отдел 14. ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		32
Раздел 1. ЛИФТЫ С РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ		32
Таблица ФЕРп 01-14-001	Лифты пассажирские для жилых домов.....	32
Таблица ФЕРп 01-14-002	Лифты пассажирские для административных зданий	32
Таблица ФЕРп 01-14-003	Лифты грузовые и больничные.....	32
Раздел 2. ЛИФТЫ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ НА МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ.....		32
Таблица ФЕРп 01-14-013	Лифты пассажирские для жилых домов.....	32
Таблица ФЕРп 01-14-014	Лифты пассажирские для административных зданий	32
Таблица ФЕРп 01-14-015	Лифты грузовые и больничные.....	33
Раздел 3. ЛИФТЫ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ НА МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВАХ		33
Таблица ФЕРп 01-14-025	Лифты пассажирские для жилых домов.....	33
Таблица ФЕРп 01-14-026	Лифты пассажирские для административных зданий	33
Таблица ФЕРп 01-14-027	Лифты грузовые и больничные.....	33
Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ.....		33
Таблица ФЕРп 01-14-040	Наладка режима работы лифтов по перевозке пожарных подразделений.....	33
Таблица ФЕРп 01-14-041	Частотный преобразователь скорости лифта.....	33
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ		34
СОДЕРЖАНИЕ		36